

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



2. ZREALIZOVANÉ SKÚŠKY

Hodnotený prvok	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Požadovaný počet	Vykonané skúšky
B	C		D	H	F	G	H	I
Demolačné práce								
Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	20	preukazná	kontrola oprávnenia organizácie na likvidáciu odpadu	PD, zákon č. 79/2015 Z.z.	jednorázovo	1	Rozhodnutie obvodného úradu životného prostredia
			kontrolná	kontrola zneškodnenia odpadu	zákon 79/2015 Z.z.	priebežne		vážne lístky
Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších ocelových potrubí do šrotu Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného so štetom Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplození kovových, obrubníkov, a krajníkov betónových a kamenných	m	-	preukazná	kontrola oprávnenia organizácie na likvidáciu odpadu	PD, zákon č. 79/2015 Z.z.	jednorázovo	1	Rozhodnutie obvodného úradu životného prostredia
			kontrolná	kontrola zneškodnenia odpadu	zákon 79/2015 Z.z.	priebežne	1	Potvrdenie o uskladnení bitúmenových zmesí a zeminy

Hodnotený prvok	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Požadovaný počet	Vykonané skúšky
B	C		D	H	F	G	H	I
Výkopové a súvisiace zemné práce								
Odkopávky a prekopávky nezapažené tr. Horniny 1-4	m3	2 143,67	kontrolná	kontrola dodržania kót, rozmerov a tvarov, výkopov, niveleta dna	PD, STN 73 3050 STN EN 805	priebežne	-	vizuálna kontrola SD

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Hodnotený prvok	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Požadovaný počet	Vykonané skúšky
B	C		D	H	F	G	H	I
Rekultivačné práce								
Povrchová úprava terénu, úprava povrchov založenie trávnik a hydrosevom	m2	2 246,43	kontrolné	miešací protokol, skúšky kľičivosti, uznávací list, posudok vzorky osiva, doklady um. hnojiva	STN 46 03069 TKP 25	trávna zmes	1	1
			kontrolné			1 x za 6 týžd.	1	1

Hodnotený prvok	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Požadovaný počet	Vykonané skúšky
B	C		D	H	F	G	H	I
Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce								
Konštrukcia z hornín - násypy so zhutnením Konštrukcia z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením (0/63 Žirany)	m3	2960,39 848,45	preukazné	posúdenie vhodnosti materiálu na násyp	zákon č. 133/2013 STN 73 6133 STN 72 1015 STN 72 1018	jednorázovo	1	VoP
			kontrolná	zrornosť	STN 73 6126	1 sk / 5000m3	1	1
				miera zhutnenia násypu	STN, 73 3050 STN 73 6133 TKP časť 2	1 sk / 2000 m3	2	3
Povrchová úprava terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch Povrchová úprava terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch (0/63 Žirany)	m2	7 959,30	preukazné	posúdenie vhodnosti materiálu	STN 73 6133 STN EN 933-1	každý druh sypaniny		VoP
			preberacie	miera zhutnenia /únosnosti	STN EN 933-1 STN 73 6133 TKP časť 2	1 sk / 2000 m2	4	4
				rovinnosť priečna		po 100 m	1	1
				rovinnosť pozdĺžna		po 100 m	1	1
				celistvosť povrchu		priebežne vizuálne		vizuálna kontrola SD

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou – protokol č.:

SPB/2017/5655a - vyhovuje

Statická zaťažovacia skúška – protokol č.:

SPB/2017/5114 - vyhovuje

SPB/2017/5113 - vyhovuje

SPB/2017/5235 - vyhovuje

SPB/2017/5653 - vyhovuje

SPB/2017/5654 - vyhovuje

SPB/2017/5234 - vyhovuje

SPB/2017/5225 - vyhovuje

Zrinitosť kameniva – protokol č.:

SPB/2017/6626a - vyhovuje

Hodnotený prvok	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Požadovaný počet	Vykonané skúšky
B	C		D	H	F	G	H	I
Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie								
Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	15,00	preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu	zákon 133/2013	každá dodávka		1

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Hodnotený prvok	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Požadovaný počet	Vykonané skúšky
B	C		D	H	F	G	H	I
Práce na spodnej stavbe diaľnic								
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava - Baranová UM(ŠD) 0/31,5	m3 m2	1286,5 5271,28	preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu	STN 73 6126 STN EN 13242 + A1 TKP časť 5 STN EN 13285	1/ druh		Certifikát + Vop
			kontrolné	zrornosť	STN 736126	1sk/1000m3	2	2
				vlhkosť zmesi		2 sk/ deň	1	1
				miera zhutnenia/únosnosti		1 sk/1500m2	4	4
			preberacie	hrúbka vrstvy odchylka od priečného sklonu	STN EN 13 242 + A1 TKP časť 5 STN EN 13285	po 100 m	1	geodetické zameranie - dokladované v geodetic. časti
				nerovnosť priečna		po 100 m	1	4
				nerovnosť pozdĺžna		priebežne	1	4
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3 m2	139,94 499,78	preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu	STN EN 933-1 STN 73 6126	každý druh sypaniny		Certifikát + Vop
			preberacia	miera zhutnenia vrstvy/ únosnosť	STN 736126 TKP časť 5	3x LDD	3	3
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10	m3 m2	915,52 4765,13	preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu	STN EN 14 227-1 STN 73 6124, Zákon.č 133/2013	1/ druh	1	Certifikát + Vop
			kontrolné	zrornosť kameniva	STN EN 933-1	1x za týždeň	1x za týždeň	4
				pevnosť cementu	STN 196-1	1x mesačne	1 x mesačne	1
				pevnosť v tlaku fc7	STN 73 6124-1	1x denne	1x denne	2
				pevnosť v tlaku fc28	STN 73 6124-1	1x denne	1x denne	3
			preberacie	miera zhutnenia	STN 73 6124-1	1 sk/1500m2	4	3
				vlhkosť zmesi	STN 73 6124-1	2sk/deň	2sk/deň	4
				hrúbka vrstvy, odchylka od priečného	niveláciou	po 100 m	1	geodet
				nerovnosť priečna	STN 73 6124-1	po 100 m	1	1
				nerovnosť - pozdĺžna	STN 73 6124 - 1	priebežne		1

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek, Infiltračný postrek BMP 0,8kg/m2	m2	3 815,98	preukazná	vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP	Zákon č. 133/2013 Z.z TKP časť 6	variant asfaltovej zmesi	1	1
Podkladné a akrycie vstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom Vrstva AC 22 P 35/50, I,	m3 t	260,2 572,44	kontrolná preberacie	zhutňovací pokus	TKP časť 6	variant asfaltovej zmesi	1	1
				vstupné materiály kamenivo	STN EN 933 - 1, 3, 4	1 sk / 2000 t	1	4
				vstupné materiály asfalt	STN EN 1426, STN EN 1427	1 sk /300 t	2	2
				rozbor asfalt. Zmesi	STN EN 12397 - 1, 2 + A1	1 sk /1000 t	1	2
				objemova hmotnosť medzerovitost'	STN EN 12 697 - 6 + A1, STN EN 12697 -8	1 sk /1000 t	1	3
				pomer pevnosti v priečnom ťahu	STN EN 12 697- 12	1sk / 5000 t	1	2
				miera zhutnenia vrstvy na vývrtoch	STN EN 12 697 - 6 +A1	1 sk / 2000m2	1	2
				meranie teploty zmesi	STN EN 12697 -13	1 sk / auto		1
				hrúbka vrstvy	STN EN 12697 -36	1 sk / 2000m2	1	3
				nerovnosť - pozdĺžna	STN 13036-7	priebeže	1	1
				nerovnosť - priečna	STN 13036-7	po 40 m	1	1
				geodetické zameranie		každá vrstva		geodetické zameranie - dokladované v geodetic. časti

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

doprastav

STRABAG

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek. Spojovací prostriedok BMP 0,5kg/m2 medzi vrstvami AC 22 L a SMA 11 O		8 280,39	preukazná	vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP	Zákon č. 133/2013 Z.z TKP časť 6	variant asfaltovej zmesi	1	1
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón AC 22L	m3	286,23	kontrolná preberacie	zhutňovací pokus	TKP časť 6	variant asfaltovej zmesi	1	1
				vstupné materiály kamenivo	STN EN 933 - 1, 3, 4	1 sk / 2000 t	1	4
				vstupné materiály asfalt	STN EN 1426, STN EN 1427	1 sk /300 t	1	1
				rozbor asfalt. Zmesi	STN EN 12397 - 1, 2 + A1	1 sk /1000 t	1	2
				objemova hmotnosť medzerovitost'	STN EN 12 697 - 6 + A1, STN EN 12697 -8	1 sk /1000 t	1	3
				pomer pevnosti v priečnom ťahu	STN EN 12 697- 12	1sk / 5000 t	1	2
				meranie teploty zmesi	STN EN 12697 -13	1 sk / auto		1
				hrúbka vrstvy	STN EN 12697 -36	1 sk / 2000m2	1	1
				nerovnosť - pozdĺžna	STN 13036-7	priebeže	1	1
				nerovnosť - priečna	STN 13036-7	po 40 m	1	1
				geodetické zameranie		každá vrstva		geodetické zameranie - dokladované v geodetic. časti

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

doprastav

STRABAG

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový SMA 11 PMB 45/80-75	m3	169,91	kontrolná preberacie	zhutňovací pokus	TKP časť 6	variant asfaltovej zmesi	-	Nerealizované – bude sa na hlavnej trase
				vstupné materiály kamenivo	STN EN 933 - 1, 3, 4	1 sk / 2000 t	1	4
				vstupné materiály asfalt	STN EN 1426, STN EN 1427	1 sk / 300 t	1	1
				rozbor asfalt. Zmesi	STN EN 12397 - 1, 2 + A1	1 sk / 1000 t	1	1
				objemová hmotnosť medzerovitosti	STN EN 12 697 - 6 + A1, STN EN 12697 -8	1 sk / 1000 t	1	2
				pomer pevnosti v priečnom ťahu	STN EN 12 697- 12	1sk / 5000 t	1	2
				meranie teploty zmesi	STN EN 12697 -13	1 sk / auto		1
				hrúbka vrstvy	STN EN 12697 -36	1 sk / 2000m2	1	1
				nerovnosť - pozdĺžna	STN 13036-7	priebeže	1	1
				nerovnosť - priečna	STN 13036-7	po 40 m	1	1
				geodetické zameranie		každá vrstva		geodetické zameranie - dokladované v geodetic. časti
Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných,	m2	273,93	preukazná	Materiál, výroby	Zákon č. 133/2013	jednorázové	1	1
Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	15,30	preukazná	Materiál, výroby	Zákon č. 133/2013	jednorázové	1	1
Osadenie a montáž cestnej a zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt Montáž stĺpika dopravných značiek Vodorovné dopravné značenie	ks	-	preukazná	Materiál, výroby	Zákon č. 133/2013	jednorázovo	1	1
Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m2	472,10	preukazná	meteriál, výroby	Zákon č. 133/2013	jednorázovo	1	1
Doplňujúce konštrukcie, otorené žlaby z betónových tvárnic	m2	81,50	preukazná	meteriál, výroby	Zákon č. 133/2013	jednorázovo	1	1
Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek	m2	1 135,10	preukazná	meteriál, výroby	Zákon č. 133/2013	jednorázovo	1	1

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



NESTMELENÁ ŠTRKODRVA UM(ŠD) Baranova 31,5:

Statická zaťažovacia skúška – protokol č.:

SPB/2017/5801 - vyhovuje
SPB/2017/5802 - vyhovuje
SPB/2017/5802-1 - vyhovuje
SPB/2017/5802-2 - vyhovuje

Zrinitosť kameniva – protokol č.:

SPB/2017/6052a - vyhovuje - vyhovuje
SPB/2017/6111a

Vlhkosť kameniva – protokol č.:

SPB/2017/6112w - vyhovuje

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou – protokol č.:

SPB/2017/5804 - vyhovuje
SPB/2017/5805 - vyhovuje
SPB/2017/5806 - vyhovuje

KRAJNICA ZO ŠTRKODRVINY:

Rázová zaťažovacia skúška – protokol č.:

SPB/2017/6515h - vyhovuje

STMELENÁ CBGM C 8/10:

Protokolo o skúškach kameniva – zrinitosť č: 4893, 4895, 4897, 4898

Doklad o kvalite cementu: CEM III/B 32,5 N-SR 5.12.2017

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín – protokol č.:

SPB/2017/5914 - vyhovuje

Pevnosť v tlaku – protokol č.:

SPB/2017/5930c - vyhovuje
SPB/2017/5934c - vyhovuje
SPB/2017/5965c - vyhovuje
SPB/2017/5886c - vyhovuje
SPB/2017/5929c - vyhovuje

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou – protokol č.:

SZV/2017/3771a – vyhovuje

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



VRSTVA AC22 P 35/50, I:

Vstupné materiály kamenivo:

- Protokol č.: 268/Vi/1/2017, 267/Vi/2017, 299/Vi/2017, 455/Be/2017, 281/Vi/2017
- Protokol o skúškach kameniva č. 4865

Vstupné materiály asfalt:

- Atest kvality – vápenec veľmi jemne mletý
- Penetrácia a bod mäknutia asfaltu

Zhutňovací pokus (25.september 2017)

Rozbor asfaltovej zmesi – protokol č.:

SPB/2017/6037 - vyhovuje

SPB/2017/6056 - vyhovuje

Objemová hmotnosť asfaltovej zmesi na vývrtoch – protokol č.:

SPB/2017/6092 - vyhovuje

SPB/2017/6019a-1 - vyhovuje

Odolnosť asfaltovej zmesi proti trvalým deformáciám – protokol č.:

SPB/2017/6037d - vyhovuje

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou – protokol č.:

SZV/2017/3998a - vyhovuje

ASFALTOVÝ BETÓN AC22 L PMB 45/80-75, I:

Vstupné materiály kamenivo:

- Protokol č.: 268/Vi/1/2017, 267/Vi/2017, 299/Vi/2017, 455/Be/2017, 281/Vi/2017
- Protokol o skúškach kameniva č. 4865

Vstupné materiály asfalt:

- Atest kvality – vápenec veľmi jemne mletý 21.12.2017 - 2krát
- Penetrácia a bod mäknutia asfaltu - Protokol č. 1175/2017

Zhutňovací pokus (25.september 2017)

Rozbor asfaltovej zmesi – protokol č.:

SPB/2017/6226 - vyhovuje

SPB/2017/6171 - vyhovuje

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Odolnosť asfaltovej zmesi proti trvalým deformáciám – protokol č.:

SPB/2017/6171d - vyhovuje

Objemová hmotnosť asfaltovej zmesi na vývrtoch – protokol č.:

SPB/2017/6093 - vyhovuje

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou – protokol č.:

SZV/2017/4006a - vyhovuje

OBRUSNÁ VRSTVA SMA 11:

Vstupné materiály kamenivo:

- Protokol č.: 268/Vi/1/2017, 267/Vi/2017, 299/Vi/2017, 455/Be/2017, 281/Vi/2017
- Protokol o skúškach kameniva č. 4865

Vstupné materiály asfalt:

- Atest kvality – vápenec veľmi jemne mletý 21.12.2017 - 2krát
- Penetrácia a bod mäknutia asfaltu - Protokol č. 1175/2017

Odolnosť asfaltovej zmesi proti trvalým deformáciám – protokol č.:

SPB/2017/6136d - vyhovuje

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemin – protokol č.:

SPB/2017/6167 - vyhovuje

Rozbor asfaltovej zmesi – protokol č.:

SPB/2017/6136 - vyhovuje

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou – protokol č.:

SZV/2017/4117a - vyhovuje

VRSTVA AC 8 obrus 50/70 II :

Rozbor asfaltovej zmesi – protokol č.:

SPB/2017/6185



Obvodný úrad životného prostredia Nitra

odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu
oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu

Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

č. j.: 1894/2013/1165 – 04 – F40

V Nitre, dňa 01. 03. 2013



OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
NITRA

Toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 5. 3. 2013

V Nitre dňa: 5. 3. 2013

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu (ďalej len OÚŽP Nitra), ako príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 67 a § 71 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje **právnickej osobe**

BIDELNICA s. r. o., Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie (IČO 44 736 169)

podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

S Ú H L A S na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Miesto prevádzkovania zariadenia: **na parc. č. 987/60 v k. ú. Jarok**

Druh a kategória odpadov:

Tento súhlas sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov (podľa „Katalógu odpadov“ – vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Kat. číslo	Názov druhu odpadu	Kategória
10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)	O
10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10	O
10 13 14	odpadový betón a betónový kal	O
16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03	O
16 11 06	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05	O

17 01 01	betón	O
17 01 02	tehly	O
17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 02 02	zemina a kamenivo	O

Kapacita zariadenia: cca 20 000 t/rok

Spôsob nakladania s odpadmi:

Nakladanie s uvedenými odpadmi spočíva v:

- prebrať odpadov od pôvodcov, prípadne držiteľov odpadov,
- preprave odpadov do zariadenia na zber odpadov sklápacími vozidlami,
- vážení odpadov pri zhodnocovaní odpadov mobilným zariadením,
- zhromažďovanie podľa druhu odpadov pred ich odberom oprávneným subjektom
- starostlivosti o miesto nakladania s odpadmi.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

- a) spevnená plocha z drveného kameňa v oplatenom objekte so vstupnou uzamykacou bránou,
- b) zabezpečenie objektu kamerovým systémom,
- c) označenie objektu informačnou tabuľou.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

- a) Pri zistení alebo spôsobení havárie prvý a bezprostredný zásah vykoná osoba, ktorá zistila alebo zapríčinila haváriu a oznámi to kompetentným pracovníkom.
- b) V prípade zloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu sú pracovníci zariadenia zodpovední za jeho odstránenie, takisto je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je takýmto odpadom kontaminovaná.
- c) Zamestnanci musia výkon pracovnej činnosti zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života, majetku ako aj zhoršeniu životného a pracovného prostredia.
- d) Zamestnanci sú povinní oznámiť ihneď zamestnancovi zodpovednému za zberný dvor každú zistenú závalu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pri práci alebo spôsobiť haváriu.

Ďalšie podmienky súhlasu:

Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov je povinný v plnej miere dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné povinnosti:

1. zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
2. viest a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode dodaného odpadu,
3. vykonávať kontrolu množstva odpadu, vizuálnu kontrolu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
4. zasielať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Recyklačnému fondu, a to najneskôr do 31. 01. nasledujúceho roka (§ 10 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov).

5. označiť zariadenie na zber odpadov informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje údaje uvedené v § 20 ods. 1 vyhl. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky: Správny poplatok vo výške 11 € podľa položky 162 d) sadzobníka správnych poplatkov (Príloha k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) bol zaplatený v kolkových známkach.

Súhlas platí pokiaľ nedôjde k takej zmene a rekonštrukcii prevádzky, ktorá by mala vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení (§ 7 ods. 1 písm. e). V zmysle § 75 ods. 3 písm. b) – d) a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch rozhodnutie vydané podľa tohto zákona **stráca platnosť** zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, skončením činnosti, na ktorú bolo vydané alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote do 30 dní od tejto zmeny.

V zmysle § 75 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydané rozhodnutie **zmeniť** ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia alebo ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí alebo **zrušiť** v zmysle uvedeného odseku písm. b), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody alebo ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok.

Platnosť súhlasu sa predlži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (§ 7 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).

Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú do **28. 02. 2018** za územie obvodu Nitra (okres Nitra a Zlaté Moravce).

Toto rozhodnutie nenahrádza vydávanie iných súhlasov a vyjadrení vyžadovaných podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ani iných zákonov ani iných úradov.

Odôvodnenie

Dňa 18. 02. 2013 podala spoločnosť BIDE LNICA s. r. o., so sídlom Budín 1121 vo Veľkom Záluží, na OÚŽP Nitra žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v prevádzke na parc. č. 987/60 v k. ú. Jarok. Účastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch aj príslušná obec, preto OÚŽP Nitra oznámil začiatok konania aj Obci Jarok a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou zariadenia na zber odpadov na deň 28. 02. 2013.

V rámci konania boli doložené všetky náležitosti požadované v zmysle § 36 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.

Konaním uskutočneným podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neboli zistené také skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu súhlasu, a preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Janka Kráľa 124, Nitra v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Mária SÝKOROVÁ
vedúca odboru

Rozhodnutie dostane:

1. BIDE LNICA s. r. o., Budín 1121, 951 35 Veľká Zálužie
2. Obec Jarok, Hlavná 176, 951 48 Jarok

Na vedomie:

3. SIŽP, odbor inšpekcie OH Nitra
4. OÚŽP Nitra – k spisom (OH)
5. OÚŽP Nitra – Odbor OP VZŽP a odvolacích konaní kraja (OH)

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
949 01 Nitra

Potvrdenie o uskladnení bitúmenových zmesí

Dolupodpísaný konateľ spoločnosti BIDE LNICA s.r.o., Roman Bidelnica, potvrdzujem odvoz bitúmenových zmesí zo dňa 21.9.2017 kód odpadu/170302/

Zo stavby: Príprava strategického parku Nitra (Cestná infraštruktúra), Objekt SO 118 Turbo – okružná križovatka „K“, SO 119 napojenie na križovatkovú vetvu R1a na recyklačné stredisko parc.č.987/60v k.ú. Jarok.

v celkovom množstve:250,22t

BIDE LNICA s.r.o.
Budín 1121
951 35 Veľké Zálužie
IČO: 44 736 169 IČ DPH: SK2022809536
Tel: 00421 903 361 898

konateľ firmy BIDE LNICA s.r.o.
Roman Bidelnica

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
949 01 Nitra

Potvrdenie o uskladnení výkopovej zeminy

Dolupodpísaný konateľ spoločnosti BIDE LNICA s.r.o., Roman Bidelnica, potvrdzujem uskladnenie výkopovej zeminy kód odpadu/170504/ zo dňa 29.9.2017

Zo stavby: Príprava strategického parku Nitra (Cestná infraštruktúra), Objekt SO 118 Turbo – okružná križovatka „K“, SO 119 napojenie na križovatkovú vetvu R1a na recyklačné stredisko parc.č.987/60v k.ú. Jarok.

v celkovom množstve:87,34t

BIDELNICA s.r.o.
Budín 1121
951 35 Veľké Zálužie
IČO: 44736169 IČ DPH: SK2022809536
Tel: 05421 903 361 898

konateľ firmy BIDE LNICA s.r.o.
Roman Bidelnica