

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Príloha č. 3

Vyjadrenia projektanta

- Stanovisko k požiadavke na urýchlenie výstavby – zaťažovacie skúšky pilót
- Stanovisko k úprave armokošov pilót
- Stanovisko k požiadavke na urýchlenie výstavby – oddebnenie konštrukcie po dosiahnutí 75% fck
- Stanovisko k nedodržanej polohe betonárskej výstuže

Veselovský Milan

Od: Marcinko Lubomir
Odoslané: 24. mája 2017 8:31
Komu: Fuček Peter; Veselovský Milan; Kall Jozef; Michlík Peter; Kubinda Ivan
Predmet: FW: STRATEGICKÝ PARK NITRA

Zasielam stanovisko GP

From: Petrík Martin [mailto:martin.petrík@doprastav.sk]
Sent: Wednesday, May 24, 2017 8:17 AM
To: Marcinko Lubomir
Cc: dputirka@yahoo.com
Subject: FW: STRATEGICKÝ PARK NITRA

Posielam vyjadrenie GP ohľadne ZS

J. Martin Petřík
stavbyvedúci, Projekt Strategický park Nitra

Doprastav, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Drieňová 27
826 56 Bratislava
www.doprastav.sk

M +421 905 488 010
e-mail: martin.petrík@doprastav.sk

UPOZORNENIE:

Informácie v tejto správe vrátane príloh sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti Doprastav, a. s. a sú určené len pre uvedeného adresáta. Pokiaľ táto správa nie je adresovaná Vám, nie ste oprávnený ju ďalej šíriť alebo akýmkoľvek iným spôsobom použiť jej obsah. Ak ste dostali túto správu omylom, informujte prosím odosielateľa.

From: Marton Andrej Ing. [mailto:marton@dopravoprojekt.sk]
Sent: Wednesday, May 24, 2017 8:03 AM
To: Petřík Martin
Subject: STRATEGICKÝ PARK NITRA

STAVBA: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA (cestná infraštruktúra)

Vec: Stanovisko projektanta k požiadavke na urýchlení výstavby mostov.
(požiadavka Ing. Martin Petřík poslaná email 23.5.2017)

STANOVISKO:

Zaťažovacie skúšky pilót na mostných objektoch predmetnej stavby je možné realizovať po dosiahnutí 75% fck
(C30/37 - 0,75fck=22,5MPa) čo zodpovedá približne 8 dňom zrenia predpísaného betónu.

S pozdravom
Ing. A. Marton
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
tel.02/502 34 260

Veselovský Milan

Od: Marcinko Lubomir
Odoslané: 5. júna 2017 15:56
Komu: Kall Jozef; Kubinda Ivan; Veselovský Milan
Predmet: FW: Príprava strategického parku Nitra

Zasielam na vedomie

From: Petřík Martin [mailto:martin.petrik@doprastav.sk]
Sent: Monday, June 05, 2017 3:19 PM
To: Marcinko Lubomir; Fuček Peter
Cc: Jaroš Radoslav
Subject: FW: Príprava strategického parku Nitra

Posielam vyjadrenie GP ohľadne armokošov mostov

STAVBA: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA (cestná infraštruktúra) STAVEBNÝ OBJEKT: SO 201; 202; 203; 204; 205; 206; 211

Vec: Stanovisko projektanta k požiadavkám na úpravu armokošov pilót na predmetných mostných objektoch (poslaného email 1.6.2017 Ing. Martin Petřík)

Požiadavky:

- 1/- skrátenie armokoša o 40 cm od päty pilóty a úpravu sklonu zahnutia spodnej časti armokoša pre bezproblémové zabudovanie armokoša do pilóty
- 2/- pridanie dištančných prvkov pre zabezpečenie centrického umiestnenia armokoša v pilóte
- 3/- pridanie stužujúcich krúžkov pri vrchu výstuže a odstránenie čakacej výstuže pri vrchu armokoša pre osadenie vibrátora ktorým budú armokoše zabudovávané do pilót

Stanovisko projektanta:

- 1/ Požiadavka na úpravu päty armokoša pilóty a jeho skrátenie o 40 cm nemá zásadný vplyv na statiku konštrukcie, je možné ho realizovať.
- 2/ Vzhľadom na skutočnosť, že mostné objekty sú navrhnuté na protikorózne opatrenia pre 4. stupeň protikoróznej ochrany, prizváranie dištančných prvkov z betonárskej výstuže k armokošov nie je v zmysle projektovej dokumentácie. Dištančné prvky sú navrhnuté betónové (nevodivé).
- 3/Pridanie stužujúcich krúžkov na hlave armokoša pilóty je možné realizovať .

S pozdravom

Ing. A. Marton
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
tel.02/502 34 260

Ing. Martin Petřík
stavbyvedúci, Projekt Strategický park Nitra

Doprastav, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Drieňová 27
826 56 Bratislava
www.doprastav.sk

Veselovský Milan

Od: Petrik Martin <martin.petrik@doprastav.sk>
Odoslané: 21. septembra 2017 14:51
Komu: Veselovský Milan
Predmet: FW: STRATEGICKÝ PARK NITRA

Po rozhovore s ing. Martonom platí to aj pre obj.205

Ing. Martin Petrik
stavbyvedúci, Projekt Strategický park Nitra

Doprastav, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Drieňová 27
826 56 Bratislava
www.doprastav.sk

+421 905 488 010
e-mail: martin.petrik@doprastav.sk

UPOZORNENIE:

Informácie v tejto správe vrátane príloh sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti Doprastav, a. s. a sú určené len pre uvedeného adresáta. Pokiaľ táto správa nie je adresovaná Vám, nie ste oprávnený ju ďalej šíriť alebo akýmkoľvek iným spôsobom použiť jej obsah. Ak ste dostali túto správu omylom, informujte prosím odosielateľa.

From: Marton Andrej Ing. [mailto:marton@dopravoprojekt.sk]
Sent: Monday, August 07, 2017 2:15 PM
To: BRANISLAV.KOCIS@STAVBAMOSTOV.SK
Cc: Petrik Martin; Kodajová Marta Ing.
Subject: FW: STRATEGICKÝ PARK NITRA

STAVBA: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA (cestná infraštruktúra)
STAVEBNÝ OBJEKT: SO207 MOST NA KOMUNIKÁCIÍ "K-I" NAD POTOKOM JELŠINA

Vec: Stanovisko projektanta k požiadavke na urýchlenie výstavby mosta.
(požiadavka Ing. Martin Petrik - tel. rozhovor 9.8.2017)

STANOVISKO:

Mostovkovú časť nosnej konštrukcie je možné oddebníť po dosiahnutí 75% fck (C35/45 - 0,75fck=26,25MPa) čo zodpovedá približne 8 dňom zrenia predpísaného betónu.

S pozdravom
Ing. A. Marton
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
tel.02/502 34 260

Petrík Martin

Od: Kopecký Josef Ing. <KOPECKY@dopravoprojekt.sk>
Odoslané: 2. augusta 2017 12:53
Komu: Petrík Martin
Kópia: Rudolf Voletz (voletz@gmail.com); Kodajová Marta Ing.
Predmet: FW:
Prílohy: DSC00137.JPG; DSC00140.JPG; DSC00144.jpg; DSC00145.jpg

STAVBA: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA (cestná infraštruktúra)
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 205 MOST NA KOMUNIKCII "D-G" NAD POTOKOM DOBROTKA

Vec: Stanovisko projektanta k polohe výstuže

Nedodržanie polohy výstuže (položka 1, 2) plus pridanie výstuže priemeru 14 mm a pripevnenie položiek 3, 4, podľa priložených fotografií neovplyvní únosnosť prierezu, projektant nepožaduje úpravu.

Zodpovedný projektant Ing. Rudolf Voletz v zastúpení Ing. Josef Kopecký.

Prajem Vám príjemný deň.

Ing. Josef Kopecký

Dopravoprojekt, a.s.
Kornhárska 2,4, 832 03 Bratislava
Tel.: +421/2/502 34 396

<http://www.dopravoprojekt.sk>

From: Petrík Martin [<mailto:martin.petrík@doprastav.sk>]
Sent: Wednesday, August 02, 2017 12:32 PM
To: Kopecký Josef Ing.
Subject:

osiadam foto armatúry základ č.1 obj.SO 205. 3 ks priemer 14 išli cez pilóty 2 vidieť v strede a jeden bokom vpravo obr.137,obr.140,141 je tá 28 bokom

Ing. Martin Petrík
stavbyvedúci, Projekt Strategický park Nitra

Doprastav, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Drieňová 27
826 56 Bratislava
www.doprastav.sk

M +421 905 488 010
e-mail: martin.petrík@doprastav.sk

UPOZORNENIE:

Informácie v tejto správe vrátane príloh sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti Doprastav, a. s. a sú určené len pre uvedeného adresáta. Pokiaľ táto správa nie je adresovaná Vám, nie ste oprávnený ju ďalej šíriť alebo akýmkoľvek iným spôsobom použiť jej obsah. Ak ste dostali túto správu omylom, informujte prosím odosielateľa.