

Email

Duna-Dráva Cement Kft.
Váci Gyár
2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.

Adresát:	In Vest s.r.o.	Vybavuje:	Melinda Makrai
Email:	betonnr@invest-in.sk	Email:	makraim@duna-drava.hu
Číslo strán:	1 (spolu s obalom)	Tel.:	+36 27 511 611

Vec: Potvrdenie kvality

Na Vašu žiadosť Vám potvrdzujeme, že Duna-Dráva Cement Kft. u závodu vo Váci v mesiaci **07.2017.** expedovaný cement typu **CEM II/B-S 42,5 N** vyhovel predpisanej technickej norme MSZ EN 197-1.

<u>Priestorová stálosť</u> (mm) (Škuska Le Chateliera)		0.2
<u>Mletie jemnosť</u> zostatok na site v (%)		
	R 0,20 mm	0.0
	R 0,09 mm	0.8
<u>Specifická plocha</u> (cm ² /g) (Blainov údaj)		3703
<u>Nasiakavosť vody</u> (%)		28.8
<u>Doba tuhnutia</u> (v minútách) začiatok:		191
koniec:		255
<u>Obsah CHLORID</u> (%)		0.062
<u>Obsah SO₃</u> (%)		3.07
<u>Pevnosť</u> (N/mm ²)		
	v ohybe	v tlaku
2 dňovy	4.3	19.0
28 dňovy	8.6	52.7
<u>Obsah C₃A v slinku</u> (%) (Rietveld metóda)		5,58


János László Sas
Vedúci kvality, VaV

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.
VÁCI GYÁR