

LEGENDA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA:

	- ROZVODY POTRUBIA ØK (43°/35°C) Z MEDENÝCH INŠTALAČNÝCH RÚROK vrátane PRÍSLUŠENSTVA (SLOŽIA PRE NÁPOJENIE "ØK" ROZDELOVACEJ STANICE "RZ2" PODĽ. VYKUROVANIA)
	- PRÍPOJOVACE FLEXIBILNÉ "PE-XA" POTRUBIA Z 5-vrstvových rárok Uponor Comfort Pipe plus,
	- PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE, O ROZMERE 17x2mm
	- DILATAČNÉ SKÁRY
RZ 2	- ROZDELOVACIA STANICA - Uponor Varf M rozdeľovač 1", s prietokomerom, 9-cestný
	- Uponor skriňa rozdeľovacia - zapustená UFIH3 (10-okruhová) - 1ks

 POZNÁMKA

- TEPLOTA VYKUROVACEJ VOZU PODPŮPŮVŤ STY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA JE 43/35°C A JE REGULOVANÁ V ZÁVISLOSTI OD VONKAJŠIEJ TEPLŔTY A TEPLŔTY VNÚTORNEHO VZDUCHU
- INŠTALÁCIA JE SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA ZLOŽENÝ Z 3 KADNÍČOK KOMPONENTOV : "PE-XA" VÝŠ. RÚRKY 17x2mm, SYSTÉMOVÉ DOSTY DOKO 30-2, ROZDELOVAČI
- JEDNOTLIVÉ VYKUROVACIE OKRUHY SU ODDĚLENÉ OKRAJOVOU DOLNOUTOU PÁSKOU.
- UKLADANIE VYKUROVÁČOK OKRUHU JE REALIZOVANÉ DO ŠPIRÁLY PRE DOSAHNUTIE ROVNOMERNEJ PRÍPUSTNEJ TEPLŔTY PODLAHY S STÁZANÍM ROZDÚSTOM RÚROU.
- OKRUHY S ROVNOMERNE ROZDELOVACÍM STANOM NA PRÁVOMOM A VÁŠOM POTRUBÍ BÚDÚ SLOŽENÉ
- VNÚTORNÉHO VENTIL.

LEGENDA VYKUROVACIE TELESÁ

– VYHRIEVANIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO v prevedení VENTIL-KOMPAKT vrátane PRÍSLUŠENSTVA
stav výšky : 600 mm pre prevádzkový tlak : 10MPa

VKS – PRIPOJOVACIE SKRUTKOVANIE S VYPÚŠŤANÍM PRE VYK. TELESO S INTER.
VLOŽKOU HEIMEIER VEKOLUX

OV – ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL VYKURČOVACÍ

LIPOZORNENIE:

– JEDNOTLIVÉ VYKUBOVAC

BOLI HYDRAULICKY VYREGULOVANÉ POČAS SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY


- POPIS ZARIADENIA ZDROJA TEPLA Ľ.2 A POPIS JEDNOTLIVÝCH ARMATÚR JE ZREJMÝ Z LEGENDY- VIĎ. VÝKRES 310.4_06
- PREPOJENIE PRVKOV REGULÁCIE BOLO INŠTALOVANÉ PRED REALIZÁCIOU VNÚTORNÝCH OMIETOK

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY $+0.000 = 142.850 \text{ mm m. Bny}$

SO 310

310.4 Vykurovanie

310.4 Heating

PHOTOVITEL DRSR:		DOPRAVOVPROJEKT, a.s.			
		DIVÍZIA BRATISLAVA I Komenského 2,4, 832 03 Bratislava			
DOPRAVOVPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMENSKÁ 2,4		RIADITEĽ/OTV. BRATISLAVA I HL. NED. PROJEKTU O. ZAKAZKY	ING. S. BUKOVINOVÁ ING. M. KODAJOVÁ 7782-03	PODPIS 	PODPIS 
PODZOTOVITEL DRSR:					
					
DOPRAVOVPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMENSKÁ 2,4		ZOZPOVEDENÝ PROJEKTANT VYPRACOVANÍ KONTROLOVÁO	ING. Z. PÁSEK ING. Z. PÁSEK ING. M. BOCORA	PODPIS 	PODPIS 
KRAJ:	NITRANSKY	KATASTR. OZEMIE:		DATEM	11.2018
OKRES:	NITRA	k.ú. Mytnáre, Lužňany, Drazdove, Zbely, Čajakovce, Zbor		FORMAT	A444
OBJEKT / BUILDING	SO 310 OBJEKT VYBAVENIA PRI PARKOVISKU NV SO 310 FACILITIES OBJECT NEAR PARKING POT NV (TRUCK PARKING)			MERKA	1:50
				STUPEN	DRSR
				ČÍS. ZAKAZKY	7782-03
NÁZOV PRÍLOHY / TITLE		PÓDORYS 1.NP - ADMINISTRATÍVNA ČASŤ FLOORPLAN OF GROUND FLOOR-OFFICE PART			ČÍS. SUPRÁVY: 