

1:50



HHR – HORNÁ HRANA POTRUBIA JE ROVNÁ

SHR – SPODNÁ HRANA POTRUBIA JE ROVNÁ

HH 200 PP – HORNÁ HRANA JE 200 mm POD PODHLADOM

HH 50 PS – HORNÁ HRANA JE 50 mm POD STROPOM

SH + 2,800 – SPODNÁ HRANA JE 2800 mm NAD ± 0,000

VP – VOLNÁ PRÍRUBA, DLŽKU UPRAVIŤ NA MONTÁŽ

PRÍVOD VZDUCHU

— ODVOD VZDUCHU

P: 200 m³/h – OBJEMOVÝ PRIETOK PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU

O: 200 m³/h – OBJEMOVÝ PRIETOK ODVÁDZANÉHO VZDUCHU

$I = 4,0 \text{ x/h}$ – INTENZITA VÝMENY VZDUCHU V PRIESTORE ZA HODINU

NÁSTAVCE NA POTRUBIE BOLI OSADENÉ PODĽA PODMIENOK NA STAVBE

ODSKOKY POTRUBIA BOLI ZAMERANÉ NA STAVBE A NÁSLEDNE VYROBENÉ

STAVBA ZABEZPEČILA VYSEKANIE DRÁŽOK PRE Cu POTRUBIE, PODLA POKYNOV VEDÚCEHO MONTÉRA

STAVBA PO MONTÁŽI VZT, POŽIARNE UZVARELA OTVORY, MEDZI PODLAŽIAMI, OKOLO VZT POTRUBIA

—— IZOLOVANÉ MEDENÉ POTRUBIE

ODVOD KONDENZÁTU OD VNÚTORNÝCH KLIM. JEDNOTIEK BOLO RIEŠENÉ V ČASTI ZDRAVOTECHNIKA

ROZVODY Cu POTRUBIA BOLI OSADENÉ PODĽA PODMIENOK NA STAVBE

ODVOD KONDENZÁTU BOL VYSPADOVANÝ DO KANALIZÁCIE CEZ SIFÓN, PODLA PODMIENOK NA STAVBE

Qch – MENOVIÝ CHLADIACI VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY PRI 100 % SÚČASNOSTI CHODU

MONTÁŽ VNÚTORNÝCH KLIM. JEDNOTIEK BOLA REALIZOVANÁ V KOORDINÁCII S REALIZÁTOROM PODHLADU

REZ A-A, POZRI VÝKRES Č. 310.5_06

REZ B-B, POZRI VÝKRES Č. 310.5_07

REZ C-C, POZRI VÝKRES Č. 310.5_08

REZ D-D, POZRI VÝKRES Č. 310.5_09

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

$$\pm 0,000 = 142,850 \text{ m n. m. B.p.v.}$$

SO 310

310.5 Vzduchotechnické zariadenia
310.5 Air handling equipment

ŽHOTOVITEĽ DSRs:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava	
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I		ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS
HL. INŽ. PROJEKTU		ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS
Č. ZÁKAZKY		7782-03	

PODŽHOTOVITEĽ DSRs:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA II 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. J. PAVLÍK	PODPIS	
VYPRACOVAL		ING. J. PAVLÍK	PODPIS	
KONTROLOVAL		ING. M. BOCORA	PODPIS	

KRAJ: NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE:	DÁTUM	11.2018
OKRES: NITRA	k.ú. Mlynárce, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor	FORMÁT	4 A4
OBJEKT / BUILDING SO 310 OBJEKT VYBAVENIA PRI PARKOVISKU NV SO 310 FACILITIES OBJECT NEAR PARKING POT NV (TRUCK PARKING)		MIERKA	1:50
		STUPEŇ	DSRS
		ČÍS. ZÁKAZKY	7782-03
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE REZ A-A CROSS SECTION A-A		ČÍS. SUPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY: 310.5_06