

[illegible]

REZ II-II

ST 03

REZ IV-IV

Technical drawing showing a cross-section (III-III) of a reinforced concrete slab and beam. The drawing includes dimensions in mm:

- Horizontal dimensions: 400 (slab width), 1250 (beam width), 800 (slab depth), 1350 (total width), 200 (slab depth), 2600 (total depth), 800 (slab depth).
- Vertical dimensions: 150 (slab depth), 900 (total height), 200 (slab depth), 150 (slab depth).
- Reinforcement: 4φ16 (4 bars).
- Labels: III-III, REZ.

V PODZEMNEJ ČASTI NÁDRŽE V PRACOVNEJ ŠKÁRE MEDZI DOSKOU DNA A STENAMI
V NAZNAČENÝCH MIESTACH BOL VLOŽENÝ DO PRACOVNÝCH ŠKÁR TESNIACI PROFIL ADEKA MC-2010
S PRIEREZOM 20x10 MM + TESNIACI TMEL ADEKA P-201 PRE TESNENIE NEROVNOSTÍ A STYKOVANIE



BETÓN – VS C 30/37 – XC4,XF1(SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3, VODOSTAVEBNÝ MAX. PRIESAK 50 MM – STN EN 12390-8
PODZEMNÁ ČASŤ NÁDRŽE – DOSKA DNA, STENY A STROPNÁ DOSKA
BETÓN – C 25/30 – XC2,XF1(SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
NADZEMNÁ ČASŤ OBJEKTU A ZÁKLADY SO ZÁLIEVOK TVÁRNIC
OCF? BETONÁRSKA B 500 B – 10 505 – R
MUROVANÉ NADZEMNÉ STENY – TEHLÝ HELUZ, ALEBO PEROHERM 40, 10 P MPA, MC 10 MPA
ZAKLADOVÁ ŠKARA SA NACHÁDZALA POD ÚROVŇOU NÁVAŽNÝCH V ILLOCH F6-Cl A F8-CH PEVNÉJ A TUHEJ KONZISTENCIE
S NÁVRHOVOU ŤNOSNOSŤOU Rd=150 KPA
MAXIMÁLNA HLADINA SPODNEJ VODY NE JE STANOVENÁ, LEN DOPORUČENÁ NA ÚROVNI 188,90 M N.M.
V NÁZNACENÝCH MIESTACH V PODZEMNEJ NÁDRŽI DO PRACOVNÝCH ŠKAR MEDZI ZÁKLADOVOU DOSKOU A STENY BOL VLOŽENÝ TESNIACI
PROFIL ADEKA MC-2010 PRIEREZOM 20x10 MM + TESNIACI TMEL ADEKA P-201 PER TESNIENIE NEROVNOSTÍ A PER STYKOVANIE
STAVEBNÉ ÚPRAVY BOLI POROVNÁVANE S POSLEDNÝM VÝKRESOM STAVEBNÝCH ÚPRAV
ZATEPLENIE FASÁDY ZO STRANY EXTERIÉRU POZRI STAVEBNÚ ČASŤ

NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA FÁZA 2 PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEL 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
ZODPOVEDNÝ SD		PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY 	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	
RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA		ING. J. ROVNÁN
		PODPIS

$$\pm 0,000 = 143,100 \text{ m n. m. B.p.v.}$$

SO 314

314.2 Statics

ZODPÔVITEĽ DSRs:  DOPRAVOVÝ PROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOVÝ PROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava			
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I HL. INŽ. PROJEKTU Č. ZÁKAZKY		ING. S. BUKOVINSKÝ ING. M. KODAJOVÁ 7782-03		PODPIS  PODPIS 	
PODZHOTOVITEĽ DSRs:  DOPRAVOVÝ PROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA II 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL		ING. J. AUGUSTIN ING. J. AUGUSTIN ING. M. BOCORA PODPIS  PODPIS  PODPIS 	
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA		KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Mlyniárce, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor		DÁTUM FORMÁT 11.2018 6 A4	
OBJEKT / BUILDING SO 314 ZDROJ POŽIARNEJ VODY PRE OBJEKTY PARKOVISKA NV SO 314 SOURCE OF ANTI-FIRE WATER FOR OBJECTS OF PARKING POT NV		MIERKA STUPEŇ DSRs Čís. ZÁKAZKY		1:50 DSRs 7782-03	
NÁZOV PRÍLOHY / TITLE VYKRES TVAROV LAYOUT OF FORMS				Čís. SUPRÁVY: Čís. PRÍLOHY: 314.2_02	