

JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA



SÚSTAVA NN: 3 /N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM STN 33 2000-4-41 /2007/

411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU

A1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PÔRUCHE

- OCHRANNE UZEMNENIE A POSPAJANIE
SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČENÍ

- SAMOCINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČKE
BOBINKOVÁ, OČUBANA

415 DOPLŇKOVÁ UCHRÁNA
- PŘÍRODNÉ CHRÁNÍČE

- DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

SÚSTAVA MN: 2 DC 12V - SELV (sondy)

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM STN 33 2000-4-41 /2007/

414 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU A OCHRANU PRI PORUCHE
- MALÉ NAPÄTIE SELV

HLAVNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA




TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP :	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICA
PREVEDENIE:	NA POVRCH
KRYTIE:	IP54
ROZMERY:	600x900x200 mm
PRÍSTUP:	SPREDU
FARBA:	TYPOVÁ
PRÍVOD:	ZDOLA
VÝVODY:	ZDOLA, ZHORA


$P_i = 27,2 \text{ kW}$
 $P_s = 16,2 \text{ kW}$

ŠTÍTKY:
1-STUDŇA-ČERPADLO (A-0-R)
2-ČERPADLO - ZAPNUTÉ
3-ČERPADLO - PORUCHA
4-MIN. HLADINA - STUDŇA
5-MIN. HLADINA - VODOJEM
6-CENTRAL STOP
7-ZAPNUTÉ

POHĽAD (M 1:15)



FUNKČNÁ SCHÉMA ZAPOJENIA



NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA FÁZA 2 PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
	ZODPOVEDNÝ SD	PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	
	RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	PODPIS
	ING. J. ROVŇAN	

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

$$\pm 0,000 = 143,100 \text{ m n. m. B.p.v.}$$

SO 314

314.3 Elektroinštalácia a bleskozvody
314.3 Electric installations and lightning conductors

ZHOVAVITEĽ DRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava		
	RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS 
	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS 
Č. ZAKAZKY	7782-03		

PODZHOTOVITEL DRS: