

NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA FÁZA 2 PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
	ZODPOVEDNÝ SD	PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	
	RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	ING. J. ROVNAN PODPIS



DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

±0,000 = 143,100 m n. m. B.p.v.

SO 314

314.4 Technologická časť

314.4 Technological part

ZHOTOVITEĽ DSRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava	
	RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS 
	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS
	Č. ZÁKAZKY	7782-03	
PODZHOTOVITEĽ DSRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA II 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. JOSEF SPRUŠANSKÝ PODPIS 
		VYPRACOVAL	ING. JOSEF SPRUŠANSKÝ PODPIS
		KONTROLOVAL	ING. M. BOCORA PODPIS
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA	KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Mlynárce, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor		DÁTUM: 11.2018
OBJEKT / BUILDING SO 314 ZDROJ POŽIARNEJ VODY PRE OBJEKTY PARKOVISKA NV SO 314 SOURCE OF ANTI-FIRE WATER FOR OBJECTS OF PARKING POT NV		FORMÁT	A4
		MIERKA	-
		STUPEŇ	DSRS
		ČÍS. ZÁKAZKY	7782-03
NÁZOV PRÍLOHY / TITLE ŠPECIFIKÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA SPECIFICATION OF MACHINERY		ČÍS. SÚPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY: 314.4_02

ŠPECIFIKÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA

Č. poz.	Názov stroja – zariadenia	Typ – rozmer	Množstvo
<u>a) čerpacia stanica</u>			
1.	Automatická tlaková stanica KSB	KSB	
	komplet vrátane príslušenstva	Myamat kz/6002 2x11kw	1
2.	Tlaková nádoba 750 m ³	Maxivaren LS750V	2
3.	Šúpatko strmeňové HAK	PN 10 DN 150	2
4.			
5.	Sací koš SAK	PN 10 DN 150	1
6.	Plnoprietokový guľový kohút	DN 2“, PN 16	2
Rúrky a tvarovky bezšvíkové z ocele tr. 17 tvarované za tepla podľa STN 42 5750.1, mat. 17 240, STN 42 0252, skupina III bez atestu, skúšané výlučne vnútorným pretlakom:			
7.	Rúrkový prechod	DN 150 / DN 100	2
8.	Rúrka oceľová	DN 50	2 m
9.	Rúrka oceľová	DN 150	10 m
10.	Oblúky, Príruby a ostatné armatúry	DN 50/2“	4
11.		DN 150	12
<u>c) studňa úžitkovej vody</u>			
12.	Ponorné čerpadlo KSB	UPA 150C-16/14	1
13.	Vodomer turbínový ZENNER	DN 25, PN 10	1
14.	Rúrka oceľová bezošvá, závitová	DN 50/2“	30 m
15.	Oblúky, Príruby a ostatné armatúry		4
<u>d) záložný zdroj napájania – dieselagregát</u>			
16.	Elektrický zdrojový dieselagregát vr. príslušenstva	TTS Martin - MP 30i	1
	menovitý základný výkon	30 kVA / 24 kW	
	menovitý záložný výkon	33 kVA / 26 kW	