


🔍 1:50



HYDROIZOLAČNÝ KRYŠŤALICKÝ NÁTER -
VYSTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETÓN V-C30/37 HR.500mm -
PODKLADNÝ BETÓN C20/25 HR.150mm -
ŠTRKOVÉ LÔŽKO - ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA 45 MPa HR.200mm -
FILTRAČNÁ GEOTEXTÍLIA -
PŮVODNÝ TERÉN -

ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava		
	RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	ING. J. ROVNAN	PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

$$\pm 0,000 = 143,100 \text{ m n. m. B.p.v.}$$

SO 314

314.4 Technologická časť
314.4 Technological part

PODZHOTOVITEĽ: DSRŠ:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA II 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4			PODPIS	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. JOSEF SPRUŠANSKÝ	PODPIS	
	VYPRACOVAL	ING. JOSEF SPRUŠANSKÝ	PODPIS	
	KONTROLOVAL	ING. M. BOCORA	PODPIS	

KRAJ:	NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE:	DÁTUM	11. 2018
OKRES:	NITRA	k.ú. Mlynárec, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor	FORMÁT	3A4
OBJEKT / BUILDING SO 314 ZDROJ POŽIARNEJ VODY PRE OBJEKTY PARKOVISKA NV SO 314 SOURCE OF ANTI-FIRE WATER FOR OBJECTS OF PARKING POT NV			MIERKA	1:50
			STUPEŇ	DSRS
			ČÍS. ZÁKAZKY	7782-03
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE REZ A-A CROSS A-A			ČÍS. SÚPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY:
				314.4_04