

Schvaľovací protokol číslo : 2018/IN/MAT/ 084

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
 Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
 Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Rozvody, Viacvrstvové tlakové rúry PE-RT/AL/PE-RT; Potrubný systém UPONOR PE-Xa z tlakových rúr PE-Xa + EVOH; Elektrický konvektor; Tepelne izolačná hmota pre technické zariadenia budov; Guľové kohúty Samplus DN10 – DN100; medené rúry; rúry/rozvody; Vykurovacie telesá; Pripojovacie skrutkovanie s vypúšťaním pre vykurovacie telesá s integrovanou ventilovou vložkou; oceľové vykurovacie telesá (thermal trend); Rýchlomontážne sady vrátane príslušenstva; snímač tlaku; Doplnovací automat; Digitálny vodomer; Zmäččovací zariadenie; Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S; zásobníkové ohrievače vody; elektrický konvektor Protherm
Výrobca / spracovateľ	LA FARGA TUB, S.L.; UPONOR gmbH; Didaktik družstvo; Kaimann GmbH; AMG JUST VALVE 317600; LA FARGA TUB, S.L.; KORADO, a.s.; IMI Hydronic Engineering; TERMAL TREND spol.s.r.o.; Viessmann s.r.o.; Reflex Winkelmann GmbH+Co. KG
Objekt	SO 310, SO 311, SO 314
Konštrukcia	-
Účel použitia	Vykurovanie

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	DOP EF04022016002;
Technická špecifikácia	x
Certifikát	Bsi Kitemark; SK – CERTIFIKÁT ZHODY SK 06-ZSV-0118; SK – CERTIFIKÁT ZHODY SK 06-ZSV-0166; CERTIFIKÁT č.00114/101/1/2015; ES vyhlásenie zhody AMG JUST VALVE; ATST HK/W/0583/01/2015; CERTIFIKÁT (TUBES EN CUIVRE); E-30-00437-05;
Počiatočná skúška typu	-
Technické podmienky výrobcu	x
Ostatné dokumenty	Prehlásenie o zhode /Declaration of conformity č.01/2018 (KORADO); Prehlásenie o zhode (IMI Hydronic engineering); Vyhlásenie o zhode (Viessmann); Vyhlásenia dovozců o zhode (Reflex SK, s.r.o.); EÚ- vyhlásenie o zhode Vitocal 200-S; Vyhlásenia o zhode pre zásobníkové ohrievače vody Viessmann; ES vyhlásenie o zhode pre elektrický konvektor Protherm (Didaktik, družstvo)

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis : 	Dátum : 6.8.2018
Prijal za dozora : Mgr. Ivana Šimková, PhD.	Podpis :	Dátum :

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> / neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Mgr. Ivana Šimková, PhD.	Podpis : 	Dátum : 22.8.2018
Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava		



Pod Kalváriou 22 • 909 01 SKALICA • SLOVAKIA

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Názov organizácie : Didaktik, družstvo
Adresa : Pod Kalváriou 22, 909 01 Skalica, SR
IČO : 00677710
Výrobca : Didaktik, družstvo, Pod Kalváriou 22, 909 01 Skalica, SR
Výrobok : Elektrický konvektor
Protherm 500, Protherm 1000, Protherm 1500, Protherm 2000
Technické údaje : 230 V, 50 Hz, 500 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W

Hore uvedený výrobok bol posudzovaný podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a **je v zhode** s uvedenými technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení zákonov:

číslo: 308/2004

názov: Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.

číslo: 194/2005

názov: Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite.

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:

Elektrická bezpečnosť:

STN EN 60335-1: 2012 + A11: 2015

STN EN 60335-2-30: 2010 + A11: 2013

EMC: STN EN 55014-1: 2007 + A1: 2010 + A2: 2012

STN EN 55014-2: 2002 + A1: 2003 + A2: 2009

STN EN 61000-3-3: 2014

EMF: STN EN 62233: 2008

Identifikácia Notifikovanej osoby (NO) : číslo: **1293 EVPÚ a.s.**

Adresa : **Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, SR**

Certifikát číslo: **00114/101/1/2015** zo dňa 20.8.2015

Vyhlasovateľ: Meno : **Ing. Tatiana Bundalová**
Funkcia : **riaditeľka**
Adresa : **Pod Kalváriou 22, 909 01 Skalica**
Dátum : **24.9.2015**
Podpis : 

DIDAKTIK
Družstvo
Pod Kalváriou 22
909 01 SKALICA

Adresa :
Pod Kalváriou 22
909 01 SKALICA
SLOVAKIA

Zapísaný v OR
Krajského súdu Trnava
pod č. 128/T odd. Dr.

IČO : 677 710
Fax: +421 034/6645631
e-mail: pavlikova@didaktik.sk



EVPÚ[®]

CERTIFIKÁT

č. 00114/101/1/2015

z 21. augusta 2015

Žiadateľ

Didaktik, družstvo

Pod Kalváriou 22, 909 01 Skalica, Slovenská republika

IČO

00677710

Výrobca

Didaktik, družstvo

Pod Kalváriou 22, 909 01 Skalica, Slovenská republika

Výrobok

Elektrický konvektor

Typ

Protherm 2000

Odvožené varianty

Protherm 500, Protherm 1000, Protherm 1500

Technické údaje

230V, 50Hz, 2000W

Vzorka výrobku bola vyskúšaná a je v zhode s nasledovnými použitými normami, harmonizovanými s uvedenými smernicami:

STN EN 60335-1: 2012 + A11: 2015, STN EN 60335-2-30: 2010 + A11:2013, STN EN 62233: 2008

(Harmonizované so smernicou 2006/95/EC (LVD) transponovanej do NV SR 308/2004 Z. z.)

STN EN 55014-1: 2007 + A1: 2010 + A2: 2012, STN EN 55014-2: 2002 + A1: 2003 + A2: 2009, STN EN 61000-3-3: 2014

(Harmonizované so smernicou 2004/108/EC (EMC) transponovanej do NV SR 194/2005 Z. z.)

Výsledky skúšok a posúdení zhody vlastností uvedeného typu výrobku sú uvedené v protokole č. **00294/2015/C** zo dňa **21.8.2015**

Certifikát je platný do: **20.8.2018**



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Označenie CE môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami Európskeho parlamentu a Rady.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k hore uvedeným technickým a právny predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

051174

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 FCO 63-07 rev.5