



Stoka A

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky A
Auftragsnummer:	30-10-2017-037
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	30.10.2017
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung:	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠA2-ŠA1
Horní šachta	ŠA2
Dolní šachta	ŠA1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	33,00 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2017
Materiál	polyvinylchlorid
Vystýlka	
Stav	mimo provoz
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	141,32 mNN
Výška dna dole	141,15 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠA2-ŠA1

Horní šachta ŠA2
Dolní šachta ŠA1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 33,00 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2017
Materiál polyvinylchlorid
Vystýlka
Stav mimo provoz
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,320 mNN
Výška dna dole 141,150 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 30.10.2017

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Michal Matieska
Délka inspekce	33,00 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	8 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_043

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
013	00:00:01	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA2
014	00:01:02	1,80	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
015	00:02:38	10,70	BCA.A.B		Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
016	00:03:19	11,50	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
017	00:04:06	12,40	BCA.A.B		Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
018	00:06:02	25,20	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
		33,00	BDB		Obecná poznámka, Pripojenie do navrhovaného retenčného potrubia DN 1800-Obj.515-I.etapa
020	00:07:33	33,00	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
019	00:07:25	33,00	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Úseková protokol

Úsek	úsek ŠA2-ŠA1
Horní šachta	ŠA2
Dolní šachta	ŠA1

Inspekce 30.10.2017

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Michal Matieska
Délka inspekce	33,00 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	8 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_043

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
021	00:07:51	33,00	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠA1

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠA2-ŠA1	Datum insp	30.10.2017
Horní šachta	ŠA2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠA1		


Kmenová data

Délka úseku	33,00 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polyvinylchlorid
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	33,00 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Michal Matieska
Nosič dat	DVD_043
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
ŠA2					
	0,00	BCD.A 013	0:00:01	Počáteční uzel, Šachta, ŠA2	
	1,80	BCA.A.B 014	0:01:02		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	10,70	BCA.A.B 015	0:02:38		Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	11,50	BCA.A.B 016	0:03:19		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	12,40	BCA.A.B 017	0:04:06		Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	25,20	BCA.A.B 018	0:06:02		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	33,00	BDB			Obečná poznámka, Pripojenie do navrhovaného retenčného potrubia DN 1800-Obj.515-1.etapa
		BCA.A.A 020	0:07:33		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
		BCA.A.A 019	0:07:25		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
ŠA1		BCE.A 021	0:07:51		Koncové uzel, Šachta, ŠA1

Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠA2-ŠA1	Datum insp	30.10.2017
Horní šachta	ŠA2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠA1	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠA2

Foto 013


Video 00:00:01
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_043



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 014

Video 00:01:02
Vzdál. ve směru tok 1,80 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_043



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠA2-ŠA1**
Horní šachta ŠA2
Dolní šachta ŠA1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 30.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 015

Video 00:02:38
Vzdál. ve směru tok 10,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 2
Nosič dat DVD_043



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 016

Video 00:03:19
Vzdál. ve směru tok 11,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_043



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠA2-ŠA1	Datum insp	30.10.2017
Horní šachta	ŠA2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠA1	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		


Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto	017
Video	00:04:06
Vzdál. ve směru tok	12,40 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	2
Nosič dat	DVD_043



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto	018
Video	00:06:02
Vzdál. ve směru tok	25,20 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_043



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠA2-ŠA1**
Horní šachta ŠA2
Dolní šachta ŠA1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 30.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 150mm, Šířka =
150mm

Foto **019**

Video 00:07:25
Vzdál. ve směru tok 33,00 m
Stav BCA.A.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_043



Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 150mm, Šířka =
150mm

Foto **020**

Video 00:07:33
Vzdál. ve směru tok 33,00 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_043



Obrazová zpráva přípojka

Úsek úsek ŠA2-ŠA1

Horní šachta ŠA2

Dolní šachta ŠA1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 30.10.2017

Rozměr 300 / 300

Druh kanál	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
-------------------	--

Koncové uzel, Šachta, ŠA1

Foto 021

Video 00:07:51

Vzdál. ve směru tok 33,00 m

Stav BCE.A

Pozice

Nosič dat DVD 043




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠA2-ŠA1	Datum insp	30.10.2017
Horní šachta	ŠA2	Výška dna nahoře	141,32 m
Dolní šachta	ŠA1	Výška dna dole	141,15 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Michal Matieska
Materiál	polyvinylchlorid	Délka úseku	33,00 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠA2-ŠA1 Horní šachta ŠA2 Dolní šachta ŠA1

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,320 mNN
Výška dna dole 141,150 mNN

Kmenová data

Délka úseku 33,00 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polyvinylchlorid
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

Analýza profilu



datum záznamu 30.10.2017
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠA2-ŠA1	Horní šachta	ŠA2	Dolní šachta	ŠA1
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	33,00 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,320 mNN	Materiál	polyvinylchlorid	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,150 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊕ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠA2

ŠA1 →