



Stoka C

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky C
Auftragsnummer:	26-10-2017-035
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	26.10.2017
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠC2-ŠC1
Horní šachta	ŠC2
Dolní šachta	ŠC1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	35,50 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2017
Materiál	polyvinylchlorid
Vystýlka	
Stav	mimo provoz
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	141,44 mNN
Výška dna dole	141,11 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠC2-ŠC1

Horní šachta ŠC2
Dolní šachta ŠC1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 35,50 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2017
Materiál polyvinylchlorid
Vystýlka
Stav mimo provoz
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,440 mNN
Výška dna dole 141,110 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 26.10.2017

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Michal Matieska
Délka inspekce	35,50 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	12 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_045

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
011	00:00:01	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠC2
012	00:00:46	3,40	BDD.C		Začátek (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
013	00:01:16	3,90	BCA.A.B		Poz: 10; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
014	00:02:11	8,30	BDD.C		Konec (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
015	00:02:56	13,30	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
016	00:03:51	14,10	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
017	00:04:37	15,10	BCA.A.B		Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
018	00:06:28	26,50	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	00:07:48	35,50	BDB		Obecná poznámka, Pripojenie do navrhovaného retenčného potrubia DN 1800-Obj.515-I.etapa

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠC2-ŠC1**
Horní šachta ŠC2
Dolní šachta ŠC1

Inspekce 26.10.2017

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Michal Matieska
Délka inspekce	35,50 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	12 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_045

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
021	00:09:23	35,50	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 250mm, Šířka = 250mm
020	00:09:12	35,50	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 250mm, Šířka = 250mm
019	00:07:48	35,50	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠC1

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠC2-ŠC1	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠC2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠC1		

Kmenová data

Délka úseku	35,50 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polyvinylchlorid
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	35,50 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Michal Matieska
Nosič dat	DVD_045
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
ŠC2					
	0,00	BCD.A	011	0:00:01	Počáteční uzel, Šachta, ŠC2
	3,40	BDD.C	012	0:00:46	Začátek (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
	3,90	BCA.A.B	013	0:01:16	Poz: 10; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	8,30	BDD.C	014	0:02:11	Konec (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
	13,30	BCA.A.B	015	0:02:56	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	14,10	BCA.A.B	016	0:03:51	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	15,10	BCA.A.B	017	0:04:37	Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	26,50	BCA.A.B	018	0:06:28	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	35,50	BDB		0:07:48	Obecná poznámka, Pripojenie do navrhovaného retenčného potrubia DN 1800-Obj.515-1etapa
		BCA.A.B	021	0:09:23	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 250mm, Šířka = 250mm
		BCA.A.B	020	0:09:12	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 250mm, Šířka = 250mm
ŠC1		BCE.A	019	0:07:48	Koncové uzel, Šachta, ŠC1

Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠC2-ŠC1	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠC2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠC1	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠC2

Foto 011

Video	00:00:01
Vzdál. ve směru tok	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_045



Začátek (1): Hladina vody, zakalené,
Výška = 5%

Foto 012

Video	00:00:46
Vzdál. ve směru tok	3,40 m
Stav	BDD.C
Pozice	
Nosič dat	DVD_045



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠC2-ŠC1**
Horní šachta ŠC2
Dolní šachta ŠC1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Napojení, Odbočka,
 uzavřen, Výška = 150mm, Šířka =
 150mm

Foto 013


Video 00:01:16
Vzdál. ve směru tok 3,90 m
Stav BCA.A.B
Pozice 10
Nosič dat DVD_045



Konec (1): Hladina vody, zakalené,
 Výška = 5%

Foto 014

Video 00:02:11
Vzdál. ve směru tok 8,30 m
Stav BDD.C
Pozice 10
Nosič dat DVD_045



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠC2-ŠC1**
Horní šachta ŠC2
Dolní šachta ŠC1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 015

Video 00:02:56
Vzdál. ve směru tok 13,30 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_045



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 016

Video 00:03:51
Vzdál. ve směru tok 14,10 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_045



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠC2-ŠC1**
Horní šachta ŠC2
Dolní šachta ŠC1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 017


Video 00:04:37
Vzdál. ve směru tok 15,10 m
Stav BCA.A.B
Pozice 2
Nosič dat DVD_045



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 018

Video 00:06:28
Vzdál. ve směru tok 26,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_045



Obrazová zpráva přípojka

Úsek úsek ŠC2-ŠC1
Horní šachta ŠC2
Dolní šachta ŠC1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Koncové uzel, Šachta, ŠC1

Foto 019

Video 00:07:48
Vzdál. ve směru tok 35,50 m
Stav BCE.A
Pozice
Nosič dat DVD_045



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 250mm, Šířka = 250mm

Foto 020

Video 00:09:12
Vzdál. ve směru tok 35,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_045



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠC2-ŠC1	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠC2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠC1	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 250mm, Šířka = 250mm


Foto	021
Video	00:09:23
Vzdál. ve směru tok	35,50 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_045




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠC2-ŠC1	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠC2	Výška dna nahoře	141,44 m
Dolní šachta	ŠC1	Výška dna dole	141,11 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Michal Matieska
Materiál	polyvinylchlorid	Délka úseku	35,50 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠC2-ŠC1 Horní šachta ŠC2 Dolní šachta ŠC1

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,440 mNN
Výška dna dole 141,110 mNN

Kmenová data

Délka úseku 35,50 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polyvinylchlorid
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

Analýza profilu



datum záznamu 26.10.2017
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠC2-ŠC1	Horní šachta	ŠC2	Dolní šachta	ŠC1
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	35,50 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,440 mNN	Materiál	polyvinylchlorid	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,110 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊗ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠC2

ŠC1 →