

Přípojky - statistika

26.10.2017 - 26.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
26.10.2017	úsek ŠC2-ŠC1	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	35,50	300 / 300	11
26.10.2017	úsek ŠC3-ŠC2	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	34,20	300 / 300	10

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	69,70 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	69,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	21 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	69,70 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	69,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	21 ks			