



Stoka D

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky C
Auftragsnummer:	26-10-2017-034
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	26.10.2017
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠD3-ŠD2
Horní šachta	ŠD3
Dolní šachta	ŠD2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	35,00 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2017
Materiál	polyvinylchlorid
Vystýlka	
Stav	mimo provoz
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	141,88 mNN
Výška dna dole	141,48 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠD3-ŠD2

Horní šachta ŠD3
Dolní šachta ŠD2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 35,00 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2017
Materiál polyvinylchlorid
Vystýlka
Stav mimo provoz
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,880 mNN
Výška dna dole 141,480 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 26.10.2017

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 34,00 m
Vzdál. referenčního bodu vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
druh inspekce kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka
Inspektor Peter Šabík
Počasí bez srážek
Teplota 10 °C
Čištění Ne
Vodoprávní správa nenalezena žádná opatření
Nosič dat DVD_002

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:09	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠD3
	00:00:13	0,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	00:00:11	0,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
002	00:01:48	6,70	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
003	00:02:29	7,50	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
004	00:03:11	8,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
005	00:05:06	26,70	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
006	00:05:49	27,60	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
007	00:06:32	28,60	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Úseková protokol

Úsek	úsek ŠD3-ŠD2
Horní šachta	ŠD3
Dolní šachta	ŠD2

Inspekce 26.10.2017

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	34,00 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_002

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
008	00:07:26	34,00	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠD2

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠD3-ŠD2	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠD3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠD2		

Kmenová data

Délka úseku	35,00 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polyvinylchlorid
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	34,00 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_002
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,00	BCD.A BCA.A.B	001	0:00:09 0:00:13	Počáteční uzel, Šachta, ŠD3 Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
		BCA.A.B		0:00:11	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	6,70	BCA.A.B	002	0:01:48	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	7,50	BCA.A.B	003	0:02:29	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	8,70	BCA.A.B	004	0:03:11	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	26,70	BCA.A.B	005	0:05:06	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	27,60	BCA.A.B	006	0:05:49	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	28,60	BCA.A.B	007	0:06:32	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
ŠD2	34,00	BCE.A	008	0:07:26	Koncové uzel, Šachta, ŠD2

Obrazová zpráva přípojka

Úsek úsek ŠD3-ŠD2

Horní šachta ŠD3

Dolní šachta ŠD2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počáteční uzel, Šachta, ŠD3

Foto 001


Video 00:00:09

Vzdál. ve směru tok 0,00 m

Stav BCD.A

Pozice

Nosič dat DVD_002



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 002

Video 00:01:48

Vzdál. ve směru tok 6,70 m

Stav BCA.A.B

Pozice 3

Nosič dat DVD_002



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠD3-ŠD2**

Horní šachta ŠD3

Dolní šachta ŠD2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **003**

Video 00:02:29

Vzdál. ve směru tok 7,50 m

Stav BCA.A.B

Pozice 3

Nosič dat DVD_002



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **004**

Video 00:03:11

Vzdál. ve směru tok 8,70 m

Stav BCA.A.B

Pozice 9

Nosič dat DVD_002





Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠD3-ŠD2**
Horní šachta ŠD3
Dolní šachta ŠD2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **005**

Video 00:05:06
Vzdál. ve směru tok 26,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_002



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **006**

Video 00:05:49
Vzdál. ve směru tok 27,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_002



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠD3-ŠD2	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠD3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠD2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto	007
Video	00:06:32
Vzdál. ve směru tok	28,60 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_002



Koncové uzel, Šachta, ŠD2


Foto	008
Video	00:07:26
Vzdál. ve směru tok	34,00 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_002




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠD3-ŠD2	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠD3	Výška dna nahoře	141,88 m
Dolní šachta	ŠD2	Výška dna dole	141,48 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polyvinylchlorid	Délka úseku	35,00 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠD3-ŠD2 Horní šachta ŠD3 Dolní šachta ŠD2

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,880 mNN
Výška dna dole 141,480 mNN

Kmenová data

Délka úseku 35,00 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polyvinylchlorid
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm




Analýza profilu

datum záznamu 26.10.2017
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠD3-ŠD2	Horní šachta	ŠD3	Dolní šachta	ŠD2
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	35,00 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,880 mNN	Materiál	polyvinylchlorid	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,480 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		



← ŠD3

ŠD2 →