

Přípojky - statistika

26.10.2017 - 26.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
26.10.2017	úsek Š2-Š1	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	29,30	300 / 300	8
26.10.2017	úsek Š3-Š2	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	29,60	300 / 300	9
26.10.2017	úsek Š3-Š4	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	26,20	300 / 300	5

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	85,10 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	85,10 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	23 ks			
	Fota	22 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	85,10 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	85,10 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	23 ks			
	Fota	22 ks			