

Přípojky - statistika

26.10.2017 - 26.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
26.10.2017	úsek ŠE5-ŠE3	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	10,00	300 / 300	4

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	10,00 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	10,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	5 ks			
	Fota	4 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	10,00 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	10,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	5 ks			
	Fota	4 ks			