



Stoka EE

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky EE
Auftragsnummer:	26-10-2017-031
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	26.10.2017
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek úsek ŠE7-ŠE6

Horní šachta ŠE7
Dolní šachta ŠE6

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 34,00 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2017
Materiál polyvinylchlorid
Vystýlka
Stav mimo provoz
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,42 mNN
Výška dna dole 141,05 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Sanace

Vnitřní ochrana
Druh obložení
Materiál vložky

Úseková protokol

Úsek úsek ŠE7-ŠE6

Horní šachta ŠE7
Dolní šachta ŠE6

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 34,00 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2017
Materiál polyvinylchlorid
Vystýlka
Stav mimo provoz
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,420 mNN
Výška dna dole 141,050 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 26.10.2017

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	34,00 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	5 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_048

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:15	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠE7, Koncová šachta stoky
003	00:00:22	0,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
002	00:00:18	0,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
004	00:02:33	11,50	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
005	00:03:26	12,50	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
		34,00	BDB		Obecná poznámka, Pripojenie do navrhovaného retenčného potrubia DN 1800-Obj.515-I.etapa
007	00:06:06	34,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
006	00:05:59	34,00	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠE6

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠE7-ŠE6	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠE7	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠE6		

Kmenová data

Délka úseku	34,00 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polyvinylchlorid
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	34,00 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_048
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,00	BCD.A 001	0:00:15	Počáteční uzel, Šachta, ŠE7, Koncová šachta stoky	
		BCA.AB 003	0:00:22	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm	
		BCA.AB 002	0:00:18	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm	
	11,50	BCA.AB 004	0:02:33	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm	
	12,50	BCA.AB 005	0:03:26	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm	
	34,00	BDB		Obečná poznámka, Pripojenie do navrhovaného retenčného potrubia DN 1800-Obj.515-1.etapa	
		BCA.AB 007	0:06:06	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm	
		BCE.A 006	0:05:59	Koncové uzel, Šachta, ŠE6	

Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠE7-ŠE6	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠE7	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠE6	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠE7,
Koncová šachta stoky

Foto 001


Video 00:00:15
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_048



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 002

Video 00:00:18
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_048



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠE7-ŠE6**
Horní šachta ŠE7
Dolní šachta ŠE6
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 003


Video 00:00:22
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_048



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 004

Video 00:02:33
Vzdál. ve směru tok 11,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_048



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠE7-ŠE6**
Horní šachta ŠE7
Dolní šachta ŠE6
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 005

Video 00:03:26
Vzdál. ve směru tok 12,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_048



Koncové uzel, Šachta, ŠE6

Foto 006

Video 00:05:59
Vzdál. ve směru tok 34,00 m
Stav BCE.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_048



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠE7-ŠE6	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠE7	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠE6	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm


Foto	007
Video	00:06:06
Vzdál. ve směru tok	34,00 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_048




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠE7-ŠE6	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	ŠE7	Výška dna nahoře	141,42 m
Dolní šachta	ŠE6	Výška dna dole	141,05 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polyvinylchlorid	Délka úseku	34,00 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠE7-ŠE6 Horní šachta ŠE7 Dolní šachta ŠE6

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,420 mNN
Výška dna dole 141,050 mNN

Kmenová data

Délka úseku 34,00 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polyvinylchlorid
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

Analýza profilu



datum záznamu 26.10.2017
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠE7-ŠE6	Horní šachta	ŠE7	Dolní šachta	ŠE6
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	34,00 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,420 mNN	Materiál	polyvinylchlorid	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,050 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊕ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠE7

ŠE6 →