

Přípojky - statistika

14.03.2018 - 14.03.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
14.03.2018	úsek ŠM2-ŠM1	vyhovela	PP-polypropylen	47,20	300 / 300	23
14.03.2018	úsek ŠM3-ŠM2	vyhovela	PP-polypropylen	44,50	300 / 300	15

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	91,70 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	91,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	40 ks			
	Fota	38 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	91,70 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	91,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	40 ks			
	Fota	38 ks			