

Přípojky - statistika

17.04.2018 - 22.06.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
17.04.2018	úsek ŠP1-ŠP2	vyhovela	PP-polypropylen	42,60	300 / 300	14
22.06.2018	úsek ŠP3-ŠP2	vyhovela	PP-polypropylen	42,00	300 / 300	14
22.06.2018	úsek ŠP3-ŠP5	vyhovela	PP-polypropylen	12,40	300 / 300	6

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	97,00 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	97,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	35 ks			
	Fota	34 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	97,00 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	97,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	35 ks			
	Fota	34 ks			