

Úseková protokol

Úsek úsek TŠ3-TŠ2

Horní šachta TŠ3
Dolní šachta TŠ2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 42,60 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ja
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 20.09.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	42,60 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	28 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_069

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:13	0,10	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, TŠ3, koncová šachta
	00:00:20	0,10	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	00:00:18	0,10	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
002	00:00:38	1,00	BDD.C		Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
003	00:01:30	4,60	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
004	00:03:36	12,60	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
005	00:04:05	13,50	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
006	00:05:02	14,50	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
007	00:06:07	20,90	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
008	00:06:52	23,90	BBC.B		Poz: 6; Usazeniny, hrubý materiál, Výška = 5%, Asfalt a kamene

Úseková protokol

Úsek **úsek TŠ3-TŠ2**
Horní šachta TŠ3
Dolní šachta TŠ2

Inspekce 20.09.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	42,60 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	28 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_069

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
009	00:07:06	26,40	BBC.B		Začátek (1): Poz: 6; Usazeniny, hrubý materiál, Výška = 5%, kusky asfaltu a kamene
010	00:07:39	29,10	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
011	00:08:23	30,00	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
012	00:08:50	31,10	BBC.B		Konec (1): Poz: 6; Usazeniny, hrubý materiál, Výška = 5%, kusky asfaltu a kamene
013	00:09:12	31,90	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
014	00:10:08	36,00	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
015	00:10:35	39,50	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 15%
016	00:11:16	42,00	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 15%
017	00:11:25	42,60	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, TŠ2

Grafika úseku

Úsek	úsek TŠ3-TŠ2	Datum insp	20.09.2018
Horní šachta	TŠ3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	TŠ2		

Kmenová data

Délka úseku	42,60 m
Místní část	
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	42,60 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_069
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,10	BCD.A	001	0:00:13	Počáteční uzel, Šachta, TŠ3, koncová šachta
		BCA.AA		0:00:20	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
		BCA.AA		0:00:18	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	1,00	BDD.C	002	0:00:38	Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
	4,60	BCA.AA	003	0:01:30	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	12,60	BCA.AA	004	0:03:36	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	13,50	BCA.AA	005	0:04:05	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	14,50	BCA.AA	006	0:05:02	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	20,90	BCA.AA	007	0:06:07	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	23,90	BBC.B	008	0:06:52	Poz 6; Usazeniny, hrubý materiál, Výška = 5%, Asfalt a kamene
	26,40	BBC.B	009	0:07:06	Začátek (1): Poz 6; Usazeniny, hrubý materiál, Výška = 5%, kusky asfaltu a kamene
	29,10	BCA.AA	010	0:07:39	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	30,00	BCA.AA	011	0:08:23	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	31,10	BBC.B	012	0:08:50	Konec (1): Poz 6; Usazeniny, hrubý materiál, Výška = 5%, kusky asfaltu a kamene
	31,90	BCA.AA	013	0:09:12	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	36,00	BCA.AA	014	0:10:08	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	39,50	BDD.A	015	0:10:35	Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 15%
	42,00	BDD.A	016	0:11:16	Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 15%
	42,60	BCE.A	017	0:11:25	Koncové uzel, Šachta, TŠ2

Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek TŠ3-TŠ2	Datum insp	20.09.2018
Horní šachta	TŠ3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	TŠ2	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	42,60 m

Data sklonu



Výškový profil

