

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠA 1 – ŠA2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,30 Dolný koniec: 141,14
Dĺžka úseku: 32,92 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: + 9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: 80 179 3967
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p ₀ : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: 
Prítomný pri skúške:	Zastúpené SD: SSC p. Matičová
za odberateľa: 	Podpisy:
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠA2 – ŠA3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,47 Dolný koniec: 141,30
Dĺžka úseku: 32,81 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: <i>8D 1793967</i>
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0 : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: Zastúpené SD: SSC p. Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: <i>Gur</i> za zhotoviteľa:	Podpisy:

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠB1 – ŠB2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,33 Dolný koniec: 141,14
Dĺžka úseku: 32,92 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: B8 1793967
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0 : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: 
Prítomný pri skúške:	Zastúpené SD: SSC p.Matičová
za odberateľa: 	Podpisy:
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠB2 – ŠB3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,54 Dolný koniec: 141,33
Dĺžka úseku: 33,20 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: + 9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: RD 4793967
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p ₀ : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal : Peter Šabík	Investor stavby: Zastúpené SD: SSC p. Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa:  za zhotoviteľa:	Podpisy:

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠC1 – ŠC2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,43 Dolný koniec: 141,10
Dĺžka úseku: 35,67 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: D 792967
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p ₀ : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: Zastúpené SD : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa:  za zhotoviteľa:	Podpisy:

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠC2 – ŠC3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,76 Dolný koniec: 141,43
Dĺžka úseku: 35,32 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: + 9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: <i>1793867</i>
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0 : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: <i>[signature]</i>
Prítomný pri skúške:	Zastúpené SD: SSC p. Matičová
za odberateľa: <i>[signature]</i>	Podpisy:
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠD1 – ŠD2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,46 Dolný koniec: 141,08
Dĺžka úseku: 35,11 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: RD 179.3867
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p ₀ : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal. Peter Šabík	Investor stavby: Zastúpené SD. SSC p. Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa: 	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠD2 – ŠD3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,87 Dolný koniec: 141,46
Dĺžka úseku: 34,88 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: <i>BD 1793967</i>
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0 : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: <i>[signature]</i>
Prítomný pri skúške:	Zastúpené SD: SSC p. Matičová
za odberateľa: <i>[signature]</i>	Podpisy:
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠE1 – ŠE2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,77 Dolný koniec: 141,07
Dĺžka úseku: 29,68 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: + 9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: 83 1799967
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p ₀ : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: 
Prítomný pri skúške:	Zastúpené SD: SSC p. Matičová
za odberateľa: 	Podpisy:
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠE2 – ŠE3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,91 Dolný koniec: 141,77
Dĺžka úseku: 32,92 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: + 9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: PD 179367
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p ₀ : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: 
Prítomný pri skúške:	Zastúpené SD: SSC p. Matičová
za odberateľa: 	Podpisy:
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠE3 – ŠE4	Niveleta dna: Horný koniec: 142,04 Dolný koniec: 141,91
Dĺžka úseku: 32,92 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: + 9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: 80 179 3967
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0 : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: Zastúpené SD: SSC p. Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa:  za zhotoviteľa:	Podpisy:

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠE 3 – ŠE 5	Niveleta dna: Horný koniec: 142,06 Dolný koniec: 141,91
Dĺžka úseku: 10,81 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 2ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: + 9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: BD 1793767
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p ₀ : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: Zastúpené SD: SSC p. Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa:  za zhotoviteľa:	Podpisy:

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 30.10. 2017
Stavba: Strategický park Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie Parkoviska OV


1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek Šachty od - do: ŠEE-1 – ŠEE-2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,40 Dolný koniec: 141,04
Dĺžka úseku: 35,06 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m ; 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: + 9°C
Kondicionovanie:	Meracie zariadenie - tlakomer: 1793767
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p ₀ : 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: · $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Investor stavby: 
Prítomný pri skúške	Zastúpené SD: SSC p. Matičová ✓
za odberateľa: 	Podpisy:
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka F Šachty od - do: ŠF1 – ŠF2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,21 Dolný koniec: 141,03
Dĺžka úseku: 31,77 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/ 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka F Šachty od - do: ŠF2 – ŠF3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,37 Dolný koniec: 141,21
Dĺžka úseku: 32,03m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/ 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka G Šachty od - do: ŠG1 – ŠG2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,31 Dolný koniec: 141,15
Dĺžka úseku: 31,92 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/ 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka G Šachty od - do: ŠG2 – ŠG3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,47 Dolný koniec: 141,31
Dĺžka úseku: 31,88 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/ 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka G Šachty od - do: ŠG3 – ŠG4	Niveleta dna: Horný koniec: 141,56 Dolný koniec: 141,47
Dĺžka úseku: 20,0 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/ 4ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka H Šachty od - do: ŠH1 – ŠH2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,34 Dolný koniec: 141,17
Dĺžka úseku: 31,93 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/ 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka H Šachty od - do: ŠH2 – ŠH3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,47 Dolný koniec: 141,34
Dĺžka úseku: 31,98 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/ 5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy: 

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka H Šachty od - do: ŠH3 – ŠH4	Niveleta dna: Horný koniec: 141,58 Dolný koniec: 141,47
Dĺžka úseku: 19,65 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/ 3ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka I Šachty od - do: ŠI1 – ŠI 2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,84 Dolný koniec: 141,14
Dĺžka úseku: 47,13 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7	Druh spojov: hrdlové
ks	
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza


1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka J Šachty od - do: ŠJ1 – ŠJ2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,88 Dolný koniec: 141,14
Dĺžka úseku: 32,5 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka K Šachty od - do: ŠK1 – ŠK2	Niveleta dna: Horný koniec: 142,16 Dolný koniec: 141,13
Dĺžka úseku: 46,95 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka M Šachty od - do: ŠM1 – ŠM2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,40 Dolný koniec: 141,05
Dĺžka úseku: 47,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka M Šachty od - do: ŠM2 – ŠM3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,72 Dolný koniec: 141,40
Dĺžka úseku: 45,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka N Šachty od - do: ŠN1 – ŠN2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,47 Dolný koniec: 141,03
Dĺžka úseku: 47,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka N Šachty od - do: ŠN2 – ŠN3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,88 Dolný koniec: 141,47
Dĺžka úseku: 45,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka O Šachty od - do: ŠO1 – ŠO2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,81 Dolný koniec: 141,03
Dĺžka úseku: 47,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka O Šachty od - do: ŠO2 – ŠO3	Niveleta dna: Horný koniec: 142,05 Dolný koniec: 141,81
Dĺžka úseku: 45,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P1-1 Šachty od - do: ŠP1 – ŠP6	Niveleta dna: Horný koniec: 141,33 Dolný koniec: 140,97
Dĺžka úseku: 41,00 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/6ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P1-1 Šachty od - do: ŠP6 – ŠP7	Niveleta dna: Horný koniec: 141,62 Dolný koniec: 141,33
Dĺžka úseku: 36,00 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/5ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka R Šachty od - do: ŠR1 – ŠR2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,42 Dolný koniec: 141,05
Dĺžka úseku: 43,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/6ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.12. 2017
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka R Šachty od - do: ŠR2 – ŠR3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,78 Dolný koniec: 141,42
Dĺžka úseku: 43,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/6ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +5°C
Kondicionovanie: 3 minúty pri tlaku 50 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 6 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Pritomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.1. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠP1 – ŠP2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,19 Dolný koniec: 140,97
Dĺžka úseku: 42,60 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.1. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka S Šachty od - do: ŠS1 – ŠS2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,71 Dolný koniec: 141,04
Dĺžka úseku: 43,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.1. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka S Šachty od - do: ŠS3 – ŠS3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,93 Dolný koniec: 141,71
Dĺžka úseku: 43,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.1. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka T Šachty od - do: ŠT1 – ŠT2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,82 Dolný koniec: 141,02
Dĺžka úseku: 43,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.1. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka T Šachty od - do: ŠT2 – ŠT3	Niveleta dna: Horný koniec: 142,15 Dolný koniec: 141,82
Dĺžka úseku: 43,50 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	 
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.1. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka Retenčné potrubie Šachty od - do: RŠ1 – RŠ1	Niveleta dna: Horný koniec: 139,44 Dolný koniec: 139,39
Dĺžka úseku: 55,0 m	Menovitá svetlosť DN: DN 1700 mm
Druh rúr: OLS	Výrobca rúr: Hobas
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 15 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 1.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka Retenčné potrubie Šachty od - do: sútoková Š – RŠ1	Niveleta dna: Horný koniec: 139,45 Dolný koniec: 139,39
Dĺžka úseku: 67,67 m	Menovitá svetlosť DN: DN 1700 mm
Druh rúr: OLS	Výrobca rúr: Hobas
Dĺžka/počet rúr: 6/11ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 0°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 23 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 1.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka Retenčné potrubie Šachty od - do: RŠ1-RŠ2	Niveleta dna: Horný koniec: 139,53 Dolný koniec: 139,45
Dĺžka úseku: 162,13 m	Menovitá svetlosť DN: DN 1700 mm
Druh rúr: OLS	Výrobca rúr: Hobas
Dĺžka/počet rúr: 6/27ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 0°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 23 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 1.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka Retenčné potrubie Šachty od - do: RŠ2 – RŠ3	Niveleta dna: Horný koniec: 139,52 Dolný koniec: 139,52
Dĺžka úseku: 3,67 m	Menovitá svetlosť DN: DN 1700 mm
Druh rúr: OLS	Výrobca rúr: Hobas
Dĺžka/počet rúr: 6/ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 15 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 1.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka Retenčné potrubie Šachty od - do: RŠ4-RŠ3	Niveleta dna: Horný koniec: 139,53 Dolný koniec: 139,45
Dĺžka úseku: 158,29 m	Menovitá svetlosť DN: DN 1700 mm
Druh rúr: OLS	Výrobca rúr: Hobas
Dĺžka/počet rúr: 6/26ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 0°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 23 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 1.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka Retenčné potrubie Šachty od - do: sútoková Š – RŠ4	Niveleta dna: Horný koniec: 139,45 Dolný koniec: 139,39
Dĺžka úseku: 66,54 m	Menovitá svetlosť DN: DN 1700 mm
Druh rúr: OLS	Výrobca rúr: Hobas
Dĺžka/počet rúr: 6/11ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 0°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 23 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.1. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka Retenčné potrubie Šachty od - do: Š200 – RŠ4	Niveleta dna: Horný koniec: 139,44 Dolný koniec: 139,39
Dĺžka úseku: 54,82 m	Menovitá svetlosť DN: DN 1700 mm
Druh rúr: OLS	Výrobca rúr: Hobas
Dĺžka/počet rúr: 6/7ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 15 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 1.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza


1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka A Šachty od - do: ŠA1 – ŠA2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,32 Dolný koniec: 141,15
Dĺžka úseku: 33,00 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/6ks Prípojky DN 200 dl.66,70m; DN125 dl.45,60m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: DN200 5ks;DN125 9ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 0°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 1.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka A Šachty od - do: ŠA2 – ŠA3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,48 Dolný koniec: 141,32
Dĺžka úseku: 33,00 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/6ks Prípojky DN 200 dl.145,0m; DN125 dl.37,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: DN200 9ks;DN125 7ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 0°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 1.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka B Šachty od - do: ŠB1 – ŠB2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,34 Dolný koniec: 141,14
Dĺžka úseku: 33,00 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/6ks Prípojky DN 200 dl.52,74	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: 5ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 0°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 1.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka B Šachty od - do: ŠB2 – ŠB3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,54 Dolný koniec: 141,34
Dĺžka úseku: 33,00 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6/6ks Prípojky DN 200 dl.94,04m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: 8ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 0°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka A Šachty od - do: ŠA1 – DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: 141,14 Dolný koniec: 140,68
Dĺžka úseku: 3,13 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m; 1ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prítomnosť

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza


1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka B Šachty od - do: ŠB1 – DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: 141,14 Dolný koniec: 140,67
Dĺžka úseku: 3,01 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m; 1ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka F Šachty od - do: ŠF1 – DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: 141,03 Dolný koniec: 140,61
Dĺžka úseku: 3,06 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m; 1ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka G Šachty od - do: ŠG1 – DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: 141,15 Dolný koniec: 140,67
Dĺžka úseku: 2,98 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m; 1ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka H Šachty od - do: ŠH1 – DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: 141,14 Dolný koniec: 140,68
Dĺžka úseku: 3,17 m	Menovitá svetlosť DN: d 315 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m; 1ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: +8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka A Šachty od - do: ŠA1 – ŠA2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,30 Dolný koniec: 141,14
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.22,77m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN2001 ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka B Šachty od - do: ŠB1 –ŠB2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,33 Dolný koniec: 140,14
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.19,23m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 1ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka F Šachty od - do: ŠF1 – ŠF2	Niveleta dna: Horný koniec: 141,54 Dolný koniec: 141,34
Dĺžka úseku: 0,00 m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks Prípojky DN 200 dl.53,6m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: 5ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza


1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka F Šachty od - do: ŠF2 – ŠF3	Niveleta dna: Horný koniec: 141,54 Dolný koniec: 141,34
Dĺžka úseku: 0,00 m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks Prípojky DN 200 dl.56,10m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: 5ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka G Šachty od - do: ŠG1 – ŠG2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 0,00 m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks Prípojky DN 200 dl.89,80m; DN125 dl.37,60m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 2.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: DN200 6ks; DN125 6ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 4,5 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka G Šachty od - do: ŠG2 – ŠG3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.15,30m; DN125 dl.20,90m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 2ks; DN125 3ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka G Šachty od - do: ŠG3 – ŠG4	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 0,00 m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks Prípojky DN 200 dl.15,70m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: DN200 3ks;	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka H Šachty od - do: ŠH1 – ŠH2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 0,00 m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks Prípojky DN 200 dl.73,20m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: DN200 6ks;	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 5,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka H Šachty od - do: ŠH2 – ŠH3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 0,00 m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks Prípojky DN 200 dl.29,60m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: DN200 3ks;	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.3. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka H Šachty od - do: ŠH3 – ŠH4	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 0,00 m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks Prípojky DN 200 dl.19,70m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet prípojok: DN200 3ks;	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 8°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka J Šachty od - do: ŠJ1 – ŠJ2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.71,70m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,5 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka K Šachty od - do: ŠK1 – ŠK2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.88,70m; DN125 dl.59,10m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 2.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 11 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,8 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka C Šachty od - do: ŠC1 –DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 3,0 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.0,0m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka D Šachty od - do: ŠD1 –DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 2,90 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.0,0m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka E Šachty od - do: ŠE1 – DN 1800	Niveleta dna: Horný koniec: 141,07 Dolný koniec: 140,68
Dĺžka úseku: 2,88 m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka EE Šachty od - do: ŠEE1 –DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 3,0 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.0,0m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka I Šachty od - do: ŠI1 –DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 3,20 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.0,0m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka J Šachty od - do: ŠJ1 –DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 3,0 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.0,0m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka K Šachty od - do: ŠK1 –DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 3,0 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.0,0m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka L Šachty od - do: ŠL1 –DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 6,20 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.0,0m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka EE Šachty od - do: ŠEE1 –ŠEE2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.52,0m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka E Šachty od - do: ŠE1 – ŠE2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.27,90m; DN125 dl.6,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 3ks; DN125 2ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka E Šachty od - do: ŠE2 –ŠE3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.3,20m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 1ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.4. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka E Šachty od - do: ŠE3 –ŠE4	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.15,50m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 3ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 28.5. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka E Šachty od - do: ŠE1 – ŠE2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.21,60m; DN125 dl.15,20m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 1ks; DN125 3ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 6,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	



VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 29.5. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka E Šachty od - do: ŠE2 – ŠE3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.21,40m; DN125 dl.33,20m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 2.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN20013ks; DN125 7ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 27°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 5,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	



VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 28.5. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka E Šachty od - do: ŠE3 – ŠE5	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.21,10m; DN125 dl.5,90m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 1ks; DN125 2ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 27°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	



VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 28.5. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka C Šachty od - do: ŠC1 – ŠC2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.27,30m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 2ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 6,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 28.5. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka C Šachty od - do: ŠC2 – ŠC3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.26,80m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 2ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 4,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 29.5. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka I Šachty od - do: ŠI1 – ŠI2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.67,50m; DN125 dl.63,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 2.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 10 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 8,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	



VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 29.5. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka L1 Šachty od - do: ŠL1	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.20,30m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 2ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 2,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 19.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠN1 – OLS DN1700	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 2,80 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m, 1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 19.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠO1 – OLS DN1700	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 2,80 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m, 1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

Protokol o skúške

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 19.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠR1 – OLS DN1700	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 2,90 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m, 1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 19.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠS1 – OLS DN1700	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 3,30 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m, 1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 20.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠM1 – OLS DN1700	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 2,80 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m, 1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 20.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠP1 – OLS DN1700	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 5,0 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m, 1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 20.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza


1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠT1 – OLS DN1700	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 3,40 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m, 1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 20.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠP2 – ŠP3	Niveleta dna: Horný koniec:141,45 Dolný koniec: 141,21
Dĺžka úseku: 42,0 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m,7 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	 
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 20.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠP3 – ŠP4	Niveleta dna: Horný koniec:141,76 Dolný koniec: 141,45
Dĺžka úseku: 39,86 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m,7 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 20.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P1 Šachty od - do: ŠP3 – ŠP5	Niveleta dna: Horný koniec:142,12 Dolný koniec: 141,45
Dĺžka úseku: 13,0 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m,2 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 20.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P1-1 Šachty od - do: ŠP7 – ŠP8	Niveleta dna: Horný koniec:141,71 Dolný koniec: 141,62
Dĺžka úseku: 13,0 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m,2 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P1-1 Šachty od - do: ŠP8 – HV2	Niveleta dna: Horný koniec:142,10 Dolný koniec: 141,71
Dĺžka úseku: 3,20 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m,1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 25.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: HV3 – OLS DN1800	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 7,50 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m, 1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	 
za zhotoviteľa:	

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 26.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka E Šachty od - do: HV4 – ŠE4	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: 3,80 m	Menovitá svetlosť DN: 300 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: 6m, 1 ks	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

Čo sa nehodí prečiarknite

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza


1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka D Šachty od - do: ŠD1 – ŠD2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.71,20m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka D Šachty od - do: ŠD2 – ŠD3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.106,80m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 9ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 27.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka E1 Šachty od - do: ŠE3 – ŠE5	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.26,60m; DN125 dl.1,90m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 2ks; DN125 1 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 28.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka C Šachty od - do: ŠC1 – ŠC2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.38,50m; DN125 dl.43,90m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 9 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 21°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 28.6. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka C Šachty od - do: ŠC2 – ŠC3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.55,30m; DN125 dl.36,40m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 5ks; DN125 7 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 21°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.7. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠP2 – ŠP3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.71,30m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 0ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 18.7. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠP3 – ŠP4	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.37,36m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 3ks; DN125 0ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 19.7. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠP1 – ŠP2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.71,59m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 0ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 19.7. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P1-1 Šachty od - do: ŠP6 – ŠP1	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.71,42m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 0ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 4,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy: 



VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 19.7. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P1-1 Šachty od - do: ŠP7 – ŠP6	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.82,94m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 7ks; DN125 0ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 4,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 20.7. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka P Šachty od - do: ŠP4 – ŠP5	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.36,98m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 4ks; DN125 0ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 6.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka O Šachty od - do: ŠO1 – ŠO2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.108,40m; DN125 dl.56,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 7ks; DN125 10ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 8,5 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 6.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka O Šachty od - do: ŠO2 – ŠO3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.111,90m; DN125 dl.51,70m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 7ks; DN125 11ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 9,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 6.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka T Šachty od - do: ŠT1 – ŠT2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.45,0m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 3ks; DN125 0ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 23.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka N Šachty od - do: ŠN1 –ŠN2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.91,99m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 7ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p_0: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 23.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka N Šachty od - do: ŠN2 –ŠN3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.86,96m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 7ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 24°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 23.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka S Šachty od - do: ŠS1 –ŠS2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.110,21m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 9ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 23.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka S Šachty od - do: ŠS2 –ŠS3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.108,54m; DN125 dl.0,0m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 9ks; DN125 ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 5,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 24.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka T Šachty od - do: ŠT1 –ŠT2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.88,79m; DN125 dl.26,65m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 6ks; DN125 5ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 25°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 0,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	



VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 24.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka T Šachty od - do: ŠT2 –ŠT3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.129,55m; DN125 dl.44,58m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 8ks; DN125 8ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 25°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 6,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 28.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka M Šachty od - do: ŠM1 –ŠM2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.84,67m; DN125 dl.58,45m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 7ks; DN125 11ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 25°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 10,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 28.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka M Šachty od - do: ŠM2 –ŠM3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.80,30m; DN125 dl.55,43m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 7ks; DN125 10ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatočný p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \max. 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 11,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške:	Podpisy:
za odberateľa:	
za zhotoviteľa:	

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 29.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka R Šachty od - do: ŠR1 –ŠR2	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.102,32m; DN125 dl.45,85m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 9ks; DN125 10ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 8,0 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  

VODOTESNOSŤ KANALIZÁCIE

metóda: vzduchom "LC"

Skúšobný predpis: STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk	Dátum skúšky: 29.8. 2018
Stavba: Príprava strategického parku Nitra	Objekt: SO 516 Odvodnenie parkoviska OV II.fáza

1. Technické údaje úseku

Skúšobný úsek stoka R Šachty od - do: ŠR2 –ŠR3	Niveleta dna: Horný koniec: Dolný koniec:
Dĺžka úseku: m	Menovitá svetlosť DN: 200 mm
Druh rúr: PP	Výrobca rúr: Plastika Nitra
Dĺžka/počet rúr: ks DN 200 dl.91,17m; DN125 dl.37,53m	Druh spojov: hrdlové
Spôsob uloženia rúr: na pieskové lôžko	Poradie skúšky: 1.
Poznámky: skúška vyhovela Počet príp. DN200 8ks; DN125 8ks	

2. Priebeh skúšky

Skúšobná metóda podľa tab.3 LC STN EN 1610	Vonkajšie podmienky, teplota vzduchu: 26°C
Kondicionovanie: 5 minúty pri tlaku 110 mBar	Meracie zariadenie - tlakomer: 03388-Y 24
Trvanie skúšky: 4 minút	Skúšobný tlak - začiatkový p₀: 100 mBar
Pokles skúšobného tlaku - predpísaný: $\Delta p = \text{max. } 15 \text{ mBar}$	Pokles skúšobného tlaku - nameraný: $\Delta p_m = 7,50 \text{ mBar}$
Vyhodnotenie: Skúšaný úsek vyhovuje - nevyhovuje * požiadavkám STN EN 1610	

3. Prezencia

Skúšku vykonal: Peter Šabík	Stavebný dozor : SSC p.Matičová
Prítomný pri skúške: za odberateľa: za zhotoviteľa:	Podpisy:  