


VZOROVÝ REZ ULOŽENIA
VÝTLAČNÉHO POTRUBIA



č.	POPIS
1	LÔŽKO POD POTRUBIE PIESOK fr.0-4mm hr.100mm HUTNENÝ PS95%
2	PLASTOVÉ POTRUBIE TLAKOVEJ KANALIZÁCIE (HDPE100) SDR17, DNO POTRUBIA VIĎ POZDLŽNY PROFIL TLAKOVEJ KANALIZÁCIE
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
4	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
5	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA Z PE
6	HORNÝ ZÁSYP V ZELENÍ TRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU KANALIZ. POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH á 200-300mm (Edef ≥ 20MPa, D≥92%) HORNÝ ZÁSYP V KOMUNIKÁCI ŠTRKODRVOU fr.0-63mm, ZHUTNENOU PO VRSTVÁCH á 250mm HUTNENÝ Edef ≥ 45MPa, Id≥0,7
7	ZVISLÁ STENA VÝKOPU - PRÍLOŽNÉ PAŽENIE
8	SIGNALIZAČNÝ VODIČ AY 6mm2

NÁZOV STAVBY PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA FÁZA 2 PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
ZODPOVEDNÝ SD		PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	PEČIATKA
RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA		ING. J. ROVNAN
		PODPIS

NÁLEŽITOSŤOU A PRESNOSŤOU
ZODPOVEDÁ PREDPISOM

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 531

ZHOTOVITEĽ DRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava	
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I		ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS
HL. INŽ. PROJEKTU		ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS
Č. ZÁKAZKY		7782-03	
PODZHOTOVITEĽ DRS:  projektová kancelária Kasalova 39, 949 01 Nitra t.č. 037 7721 001 www.vht.sk, info@vht.sk		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. J. KANIANSKY
		VYPRACOVAL	ING. PATRIK DEÁK, MGR. ŠTEFAN KOVÁČIK
		KONTROLOVAL	ING. P. DEÁK
KRAJ: NITRIANSKY		KATASTR. ÚZEMIE:	
OKRES: NITRA		k.ú. Mlynárce, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor	
OBJEKT / BUILDING		DÁTUM	12/2018
SO 531 Prípojka splaškovej kanalizácie pre parkovisko NV		FORMÁT	2x A4
SO 531 Connection of sewage canalization for parking pot NV		MIERKA	1:25
		STUPEŇ	DSRS
		ČÍS. ZÁKAZKY	7782-03
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE		ČÍS. SÚPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY:
VZOR ULOŽENIA POTRUBIA DO ZEME MODEL PIPELINE DEPOSITION INTO GROUND			04

Tlač: 13. 12. 2018 11:36:09

Uložené: 13. 12. 2018 10:10:27 / Užívateľ: Štefan / Tlač: 13. 12. 2018 11:36:09