


OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM ěl. 411
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2
DRUH PROSTREDIA : V ZMYSLE STN 33 2000-5-51



Rozvádzač verejného osvetlenia RVO	
prevedenie	pilierové
Technické parametre:	F403 W 25A P0
Menovité pracovné napätie:	400 / 230 V, TN-C
Menovitý prúd:	do 63 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia:	IP 44 / IP 20
Prírodné vedenie:	Do 25 mm, prívod z doľa, vývody doľa
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energetický zámok STN 35 9754 s úchytnom na visiaci zámok
Inštalovaný výkon:	RVO1=11,190 kW, RVO5=9,366kW
Súčasný príkon:	RVO1=11,190 kW, RVO5=9,366kW

NÁZOV STAVBY:		
PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
	ZODPOVEDNÝ SD	PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	PEČIATKA
	RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	ING. J. ROVNAN
		PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 610

ZHOTOVITEĽ DSRs:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava			
		RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. J. HARVANČÍK	PODPIS <i>Harmut Kodajova</i>	
		HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS	
		Č. ZÁKAZKY	104-16		
PODZHOTOVITEĽ DSRs:  PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.prompt-martin.sk		HL. INŽ. PROJEKTU	ING. J. SZÉPE	PODPIS <i>J. Szépe</i>	
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. V. Blizniaková	PODPIS	
		VYPRACOVAL	M. BULKO	PODPIS	
		KONTROLOVAL	ING. J. SZÉPE	PODPIS <i>J. Szépe</i>	
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA		KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Dražovce		DÁTUM	01.2018
Objekt / Building SO 610 PRÍPOJKA NN Z TS3E PRE VO KOMUNIK. I-D v km 1,75 SO 610 LV CONNECTION OF TS3E FOR PUBLIC ROAD LIGHTING I-D IN KM 1,75				FORMÁT	3 A4
				MIERKA	-
				STUPEŇ	DSRS
				ČÍS. ZÁKAZKY	104-16-09
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE		SCHÉMA ROZVODU DISTRIBUTION SCHEM		ČÍS. SÚPRÁVY:	ČÍS. PRÍLOHY:
					03