

SÚSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400/230V / TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM ěI. 411


NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIOU PRÍLOHA A, KAP. A.1

NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2

DRUH PROSTREDIA: V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

JESTV.ANG


KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA TS3E



ROZVÁDZAČ PSR2
OBJ.614

SCHÉMA NAPÁJANIA


Pi=15,584kW
Ps=12,68kW



ROZVÁDZAČ PSR3
OBJ.614


SCHÉMA NAPÁJANIA

Pi=9,784kW
Ps=9,784kW



PRV01

OBJEKT 634




PRV02

OBJEKT 636



ROZVÁDZAČ PRV02

ROZMEROVÝ NÁČRT
M 1:50



TYP: RVO F403 25A P0
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁTOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20
MENOVITÝ PRÚD: DO 32A
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

NÁZOV STAVBY:

PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA
PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA

OBJEDNÁVATEĽ



Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

STAVEBNÝ DOZOR



Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

ZODPOVEDNÝ SD

PODPIS

ZHOTOVITEĽ STAVBY



ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia:
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia:
STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA

ING. J. ROVNAN

PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 616

ZHOTOVITEĽ DSRS:



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
DIVÍZIA BRATISLAVA I
83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DIVÍZIA BRATISLAVA I

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I

ING. J. HARVANČÍK

PODPIS

HL. INŽ. PROJEKTU

ING. M. KODAJOVÁ

PODPIS

Č. ZÁKAZKY

7782-03

PODZHOTOVITEĽ DSRS:



PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01

Tel.: +421 43 42379 74, 75

www.promt-martin.sk

HL. INŽ. PROJEKTU

ING. J. SZÉPE

PODPIS

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. V. BLIZNIAKOVÁ

PODPIS

VYPRACOVAL

PODPIS

KONTROLOVAL

ING. J. SZÉPE

PODPIS

KRAJ:

NITRIANSKY

OKRES:

NITRA

KATASTR. ÚZEMIE:

k.ú. Dražovce

DÁTUM

05. 2018

Objekt / Building

SO 616 PRÍPOJKA NN Z TS3E PRE VO V KRIŽOVATKE "G"

MIERKA

3 A4

STUPEŇ

DSRS

ČÍS. ZÁKAZKY

104-16-09

NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE

SCHÉMA ROZVODU

ČÍS. SÚPRAVY:

ČÍS. PRÍLOHY:

003