


SÚSTAVA:3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN–C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:


PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM ŽI. 411
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2
DRUH PROSTREDIA : V ZMYSLE STN 33 2000–5–51

JESTV.ANG
KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA TS2E



ROZVÁDZAČ PSR4
OBJ.620
SCHÉMA NAPÁJANIA


Pi=9,16kW
Ps=5,46kW




PRVO1
OBJEKT 642
Pi=1,76kW
Ps=1,76kW



ČS3
OBJEKT 518
Pi=7,40kW
Ps=3,70kW



ROZVÁDZAČ PSR4
ROZMEROVÝ NÁČRT
M 1:50



TYP: SR 4 F663 W 2/3 P2 IP3
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁTOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x
MENOVITÝ PRÚD: DO 400A
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

NÁZOV STAVBY PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
ZHOTOVITEĽ STAVBY Doprastav STRABAG	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 620

ZHOTOVITEĽ DSRS: DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava		RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I HL. INŽ. PROJEKTU Č. ZÁKAZKY		ING. S. BUKOVINSKÝ ING. M. KODAJOVÁ 7782-03	PODPIS PODPIS PODPIS
PODZHOTOVITEĽ DSRS: PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.promt-martin.sk		HL. INŽ. PROJEKTU ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL		ING. J. SZÉPE ING. V. BLIZNIAKOVÁ ING. V. BLIZNIAKOVÁ	PODPIS PODPIS PODPIS
KRAJ: OKRES:		NITRIANSKY NITRA		KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. LUŽIANKY	DÁTUM FORMÁT
OBJEKT / BUILDING		SO 620 PRÍPOJKA NN PRE NÁPOJENIE PARKOVISKA AUTOBUSOV		STUPEŇ ČÍS. ZÁKAZKY	07.2018 3A4 1:50 DSRS 104-16-09
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE		SCHÉMA ROZVODU		ČÍS. SÚPRÁVY:	ČÍS. PRÍLOHY: 003