





SÚSTAVA:3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN–C
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:
PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM ŽI. 411
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2
DRUH PROSTREDIA : V ZMYSLE STN 33 2000–5–51







TYP: SR 4 F663 W 2/3 P2 IP3
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRIVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁTOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x
MENOVITÝ PRÚD: DO 400A
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
ZODPOVEDNÝ SD		PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA ING. J. ROVNAN	PEČIATKA PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 623

ZHOTOVITEĽ DSRS:		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava			
 DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. J. HARVANČÍK	PODPIS 	
		HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS 	
		Č. ZÁKAZKY	104-16		
PODZHOTOVITEĽ DSRS:		HL. INŽ. PROJEKTU	ING. J. SZÉPE	PODPIS 	
 PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.pront-martin.sk		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. V. Blizniaková	PODPIS 	
		VYPRACOVAL	M. BULKÓ	PODPIS	
		KONTROLOVAL	ING. J. SZÉPE	PODPIS 	
KRAJ:	NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE:		DÁTUM	01.2018
OKRES:	NITRA	k.ú. Dražovce		FORMÁT	3 A4
Objekt / Building SO 623 PRÍPOJKA NN PRE NAPOJENIE PARKOVISKA NV TIP SO 623 LV CONNECTION FOR LINE UP OF PARKING POT NV TIP				MIERKA	-
				STUPEŇ	DSRS
				ČÍS. ZÁKAZKY	104-16-09
			NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE		
SCHÉMA ROZVODU DISTRIBUTION SCHEM					03