

SÚSTAVA:3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN-C
3 N PE AC 400/230V 50Hz,TN-S



OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
PRI PORUCHE - OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411
NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1
NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2
DRUH PROSTREDIA: V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VO KÁBLOM CYKY-J 4x10 - STAVEBNÉ POVOLENIE - OBJEKT 640.1
- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VO KÁBLOM CYKY-J 4x10 V OCHRANNÝCH RÚRACH - STAVEBNÉ POVOLENIE
- ZREALIZOVANÉ ROZVODY VEREJNÉHO OSVETLENIA KÁBLOM CYKY-J 4x10 - OBJEKT 640.1
- ZREALIZOVANÉ ROZVODY VO KÁBLOM CYKY-J 4x10 V OCHRANNÝCH RÚRACH FXKVR 110 - OBJEKT 640.1
- ROZVODY VEREJNÉHO OSVETLENIA (OBJEKT 640.2)
- ROZVODY NN PRE NAPOJENIE ROZVÁDZAČOV PRVO (OBJEKTY 619, 621, 625, 640.2)
- ZREALIZOVANÉ STOŽIARE VO VYSOKÉ 10m - STK60/100/3 S LED SVETIDLOM 53W
- 1 ČÍSLO STOŽIARA
- STK60/100/3 PROJ.STOŽIARE VO TYP STK60/100/3
- A-VIT-10-60-5' LED SVETIDLO A= LED STREET SII 53W M5 NA VÝLOŽNÍKU VIT-10-60-5'
- POZÍCIA STOŽIAROV PODLA STAVEBNÉHO POVOLENIA - OBJEKT 640.1
- OSVETLOVACIE STOŽIARE INÝCH OBJEKTOV
- ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA - POZÍCIA PODLA DSP
- PRV01 ■ ZREALIZOVANÝ ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA - OBJEKT 640.1

POZNÁMKA:



PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLVEK ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH
AKO AJ NAVRHOVANÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ OD SVOJICH MAJITELOV V DOKNUTOM ÚZEMÍ
- KÁBEL VO VOLNOM TERÉNE A CHODNÍKU JE ULOŽENÝ V OCHRANNEJ RÚRKE FXKVR 63



NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEL: 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR: 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
ZODPOVEDNÝ SD		PODPIS
ZHOTOVITEL STAVBY:  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava RIADITEL STAVBY - PREDSTAVITEL ZHOTOVITEĽA	PEČIATKA PODPIS
ING. J. ROVNÁN		PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 640-1

ZHOTOVITEL DSRS:  DOPRAVOPROJEKT, g.s. DIVIZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVIZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava			
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS			
HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS			
Č. ZAKAZKY	7782-03				
PODZHOTOVITEL DSRS:  PROMT s.r.o., Robočníkova 1A, Martin 038 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.pront-nitra.sk		HL. INŽ. PROJEKTU	ING. J. SZÉPE	PODPIS	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. V. Blizniaková		PODPIS	
		VYPRACOVAL		PODPIS	
		KONTROLOVAL		PODPIS	
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA		KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Dražovce		DÁTUM	12.2018
				FORMÁT	6A4
				MIERKA	1:1000
				STUPEŇ	DSRS
				ČÍS. ZAKAZKY	104-16-09
Názov prílohy/Title		ČÍS. SÚPRÁVY:		ČÍS. PRÍLOHY:	
SITUÁCIA				002	