



JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ROZVODNICE RS1(2)-PODJAZD



ROZVÁDZAČ RS1(RS2)
ROZMEROVÝ NÁČRT
M 1:50



TYP: RVO F403 63A P0
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRIVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁTOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20
MENOVITÝ PRÚD: DO 16A
OCHRANA PRI PORUČE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
RS1- Pi=0,390kW RS2- Pi=0,624kW
Ps=0,390kW Ps=0,624kW

NÁZOV STAVBY:

PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA
PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA

OBJEDNÁVATEL



Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

STAVEBNÝ DOZOR



Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

PEČIATKA

ZODPOVEDNÝ SD

PODPIS

ZHOTOVITEĽ STAVBY



ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia:
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia:
STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA

ING. J. ROVNAN

PEČIATKA

PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 643

ZHOTOVITEĽ DSRS:



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
DIVÍZIA BRATISLAVA I
83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
DIVÍZIA BRATISLAVA I
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I

ING. S. BUKOVINSKÝ

PODPIS

HL. INŽ. PROJEKTU

ING. M. KODAJOVÁ

PODPIS

Č. ZÁKAZKY

7782-03

PODZHOTOVITEĽ DSRS:



PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01
Tel.: +421 43 42379 74, 75
www.promt-martin.sk

HL. INŽ. PROJEKTU

ING. J. SZÉPE

PODPIS

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. V. Blizniaková

PODPIS

VYPRACOVAL

ING. V. Blizniaková

PODPIS

KONTROLOVAL

PODPIS

KRAJ: NITRIANSKY

OKRES: NITRA

KATASTR. ÚZEMIE:

k.ú. Dražovce, Zobor

DÁTUM

11.2020

FORMÁT

A4

Objekt / Building

643 - VEREJNÉ OSVETLENIE ZASTÁVKY A PODCHODU PRE CYKLISTOV

MIERKA

-

STUPEŇ

DSRS

ČÍS. ZÁKAZKY

104-16-09

Názov prílohy/Title

ROZVÁDZAČ RS - PODJAZD

ČÍS. SÚPRAVY:

ČÍS. PRÍLOHY:

004