

[illegible]

FUNKČNÁ SCHÉMA OVLÁDANIA

The diagram illustrates the functional control of a three-phase motor. The power supply is L1-L3, 230V, 50Hz. The supply is connected to a circuit breaker FA6. The supply is then connected to a three-phase contactor KM1. The motor is represented by a vertical bar with terminals 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Terminals 1 and 2 are connected to the supply. Terminals 3 and 4 are connected to a thermal relay KT. Terminals 5 and 6 are connected to a thermal relay BL. The thermal relays are connected to the motor terminals. A photoeye (fotospínač) is connected to the motor terminals.

[illegible]

Technical drawing of a door (Fig. 1) showing dimensions and components. The door is 2145 mm high and 630 mm wide. It features a handle, a lock, and a viewing window. The door is shown in a closed position with a 15-degree angle.

TYP: SKRÍŇA SR2 F403 63A
 VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
 MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
 ODOLNOSŤ PROTI HOŘENÍU: KATEGÓRIA B
 PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
 NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
 STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20
 MENOVITÝ PRÚD: DO 63A
 OCHRANA PRI PORUČHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 PRVO1- Pi=1,707kW PRVO2- Pi=1,984kW
 Ps=1,707kW Ps=1,984kW

SÚSTAVA:3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN-C
 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
 PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411
 NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1
 NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2
 DRUH PROSTREDIA: V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
	ZODPOVEDNÝ SD	PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY 	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	PEČIATKA
	RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	ING. J. ROVNÁN
		PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 643

ZHOTOVITEĽ DSRs:

DOPRAVOPROJEKT

</