

PROTOKOL č. 1/2018

o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou .

Zloženie komisie :	Meno	Profesia
Predseda :	Ing. Juraj Kovalčík	Projektant - elektro
Členovia :	Ing. Robert Mičík	Projekt manager
	Ing. Milan Líška	Vedúci strediska

Názov objektu (stavby): Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)

Názov objektu: **SO 670 Kamerový systém a zabezpečovací systém, parkovisko NV**

Použité podklady: Situačné výkresy riešeného priestoru, Stavebné výkresy STN 33 2000-5-51

Popis technolog. zar. a procesu : Predmetom objektu je vybudovanie kamerového systému, ktorý umožňuje monitorovanie vonkajšieho priestoru na parkovisku NV prostredníctvom navrhovaných kamier a jeho uchovanie na záznamovom disku. Súčasťou je aj zabezpečovací systém s laserovými detektormi, ktoré umožňujú kvalitnú ochranu aj za veľmi zlých svetelných pomerov ako sú hmla, sneženie, hustý dážď. Riešené zariadenie je napájané samostatným rozvodom NN z rozvodných skríň.

Rozhodnutie : Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51/2007 sú uvedené v tabuľke:

Kód	Vonkajší vplyv	Priestor VI
		Vonkajší priestor
A	Prostredie	
AA	Teplota okolia	AA8
AB	Atmosferické podmienky	AB8
AC	Nadmorská výška	AC1
AD	Výskyt vody	AD4
AE	Výskyt cudzích pevných telies	AE3
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1
	Mechanické namáhanie	
AG	Náraz	AG1
AH	Vibrácie	AH1
AJ	Iné mechanické namáhania	-
AK	Výskyt rastlínstva alebo plesní	AK1
AL	Výskyt živočíchov	AL1
AM	Elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia	-
AN	Slnéčné žiarenie	AN3
AP	Seizmické účinky	AP2
AQ	Búrková činnosť	AQ3
AR	Pohyb vzduchu	-
AS	Vietor	AS1
AT	Snehová pokrývka	AT2
AU	Námraza	AU2
B	Využitie	
BA	Schopnosť osôb	BA1
BB	Odpor tela	-
BC	Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2
BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1
BE	Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok	BE1
C	Konštrukcie budov	
CA	Stavebné materiály	CA1
CB	Konštrukcia budov	CB1

Zdôvodnenie : Vonkajšie vplyvy boli stanovené podľa STN 33 2000-5-51, tab. ZA-1 s prihliadnutím na štandardné vplyvy podľa prílohy N3 a N3.2.

V Bratislave : 28.05.2018

Predseda komisie : Ing. Juraj Kovalčík
Evid. č. 0494-18/D-E2,E7,E11(PE)